



L1, L2, L3




Velikost jističe v RO 3x20A/B.

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

lcn přístrojů min. 10kA

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	 Růžová náměstí 12/345 680 01 Boskovice IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746 mob: 608/87 77 88
Ing. Tomáš Novotný	Ing. Vít Příbyl	Ing. Adrián Mikloš	
	ČKAIT-1004096		

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	 Růžové náměstí 12/2345 680 01 Boskovice IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746 mob: 608/87 77 88
Ing. Tomáš Novotný	Ing. Vít Příbyl	Ing. Adrián Mikloš	
	ČKAIT-1004096		
Investor: Město Boskovice, IČO: 002 19 978, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice			Datum: 10/2018
Název akce: NOVOSTAVBA OSADNÍHO VÝBORU HRÁDKOV			Č. zakázky: 11/2018
Kat. území: Hrádkov ; parc. číslo: 38, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 44/3, 44/4, 89/1, 89/2 Adresa: Hrádkov č.p. 13, 680 01 Boskovice			Formát: A3
ELEKTROINSTALACE-ROZVADĚČ RP			Stupeň PD: DPS
			Měřitko: Číslo výkresu: D.1.4.8