

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) identifikace stavby:

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11624

NÁZEV STAVBY: SPORTPARK BOSKOVICE

MÍSTO STAVBY: Boskovice

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Boskovice

STAVEBNÍK:

Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice, IČ: 00279978

PROJEKČNÍ FIRMA: ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., nám. 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL:

Předmětem řešení této stavby je vybudování kabelové přípojky nízkého napětí (dále jen NN), nového kabelového přívodního vedení (HDV), elektroinstalačního kabelového vedení a ovládacího kabelového vedení.

Účelem stavby je zajištění dodávky el. energie pro nové odběrné místo.

b) charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba je umístěna na okraji zastavěného území města. Nové kabely NN, HDV a ovládací kabely budou vedeny výhradně po pozemcích v majetku investora stavby.

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL: k.ú. Boskovice

KN č. 4666/1, 4736/8, 6874/11, 7100/1; LV č. 10001

vlastník: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

c) provedený průzkum a napojení na technickou infrastrukturu:

STAVEBNĚ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM:

Pro danou stavbu nebude vyžadován.

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Projektovaný přípojkový kabel AYKY 4x35 mm² bude naspojován na stávající kabel AYKY 4x35 mm² a následně zaústěn do nové přípojkové skříně SS200/NK.

Přívodní kabel NN (HDV) bude veden z navržené přípojkové skříně SS200/NK do navrženého elektroměrového pilíře.

Navržený elektroinstalační kabel a ovládací kabel HDO se připojí v navrženém elektroměrovém rozvaděči a ukončí se v hlavním rozvaděči, který je umístěn v připojovaném objektu.

Stávající podzemní vedení NN je jištěno ve stávající rozpojovací skříně SD722/NK č. R510332, která je umístěna u stávajícího oplocení hřbitova na pozemku parc.č. 4567/1. Stávající kabelové distribuční vedení NN je napájeno z trafostanice s názvem „Boskovice – Hřbitov“.

d) požadavky dotčených orgánů:

Č.v.	Název a adresa	č. vyjádření	Požadavky
1	E.ON Distribuce ČR s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice	L14369-16095679	-
2	VAS, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice		viz. vyjádření
3	RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno-střed		viz. vyjádření
4	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3	754719/15	viz. vyjádření
5	Městský úřad Boskovice odbor tvorby a ochrany životního prostředí Masarykovo nám. 4/2 680 18 Boskovice		viz. vyjádření
6	Město Boskovice Masarykovo nám. 4/2 680 18 Boskovice		viz. vyjádření

e) obecné požadavky na výstavbu:

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších ředpisů a vyhl. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších ředpisů, tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Nové kabelové vedení NN je řešeno jako zemní, je dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranné pásmo zemního kabelového vedení NN je 1m po obou stranách krajního kabelu.

f) podmínky regulačního plánu:

Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

g) časové vazby:

Stavba je realizována za účelem připojení nového odběrného místa.

Stavbu je nutné provádět současně se stavbou vodovodní přípojky.

h) doba výstavby, popis postupu výstavby:

TERMÍN ZAHÁJENÍ: 01/2016

TERMÍN DOKONČENÍ: 01/2017

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

- vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí
- odkopání a obnažení stávajícího kabelového vedení NN
- naspojování stávajícího kabelu NN novým kabelem NN
- výkop kabelové rýhy pro navržená kabelová vedení NN a vodovodní přípojku

- umístění nových pilířů do pozemků parc.č. st. 4666/1 a 4736/8
- položení navržených kabelů a jejich zaústění do navržených skříní a do hlavního rozvaděče v připojovaného objektu
- zához kabelové rýhy
- zapojení navržených kabelů v nových pilířích a v hlavním rozvaděči
- demontáž stávajícího zděného pilíře
- konečná úprava terénu a uvedení do původního stavu

i) orientační náklady stavby:

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY: 115.512,- Kč