

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VODOVOD
- KANALIZACE JEJEDNOTNA
- KABELY NN
- KABELY VN
- VÝKONNÉ VEDENÍ NN
- TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY
- STL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD

LEGENDA VO:

- STÁVAJÍCÍ KABELY VO
- KABELOVÉ VEDENÍ VO – KABEL CYKY-J 4x16mm² V OHEBNÉ OCHRANICE KOPOFLEX #63 V ZEMI, V ZELENÉM PÁSMU HL.0.8m – VÍZ REZ A-A
- KABELOVÉ VEDENÍ VO – 2x KABEL CYKY-J 4x16mm² V OHEBNÉ OCHRANICE KOPOFLEX #63 V ZEMI, V ZELENÉM PÁSMU HL.0.8m – VÍZ REZ B-B
- PÁSKOVÝ ZEMNÍČ FeZn 4x30mm VE VÝKOPU V ZEMI
- A OSVĚTLOVACÍ BOD, SVÍTIDLO HELIUX TYP ELIPSE NMS 131 1x70W, RAL 7035, NA ŽÁROVĚ ZNÍKOVANÉM STOŽÁRU DOS 60 (VÝŠKA NAD TERÉNEM=6000mm), PLASTOVÁ MANŽETA, BEZ VÝLOŽNÍKU (TL SYSTEMS)
- S STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD

POZNÁMKA:

OSVĚTLOVACÍ BODY MUSÍ BÝT OSAZENÝ TAK, ABY JEJICH OSA BYLA MIN. 0.6m OD OKRAJE KOMUNIKACE RESP. OBŘEŠNÍKU LEMUJÍCÍM OKRAJ KOMUNIKACE. OSAZENÍ SVÍTIDEL BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÝCH PODMÍNEK.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ
VNĚJŠÍ VLIVY: AA7,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ
VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT JEJICH
VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV. PROJEKTANT ING. MÜLLER	VYPRACOVAL ING. MÜLLER		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	Obč: BOSKOVICE		
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice		FORMAT 3 A4	KOPIE
STAVBA BOSKOVICE, ul. PODLEŠÍ A MILÁNOVY REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S0401-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		DATUM 04/2018	
		STUPĚŇ PDPS	
		ZAK.BS. 2018.002	
		MĚR. 1: 500	
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU 405	ČÁST D.2.
SITUACE 1: 500			