

JNDS projekt, s.r.o.
Masarykovo nám. 3a
679 61 Letovice

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 0551/20
Vyřizuje: Ing. Kotoulek
Tel.: 516427252
Datum: 15.06.2020

Boskovice - ul. Hybešova, stavební úpravy místní komunikace, parc.č. 6990, 6995/2, 2054, 2055, 2050/1, 2050/2, 2046/6, 1990/161 a 6992 v k.ú. Boskovice, investor Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 - vyjádření pro územní a stavební povolení

PD řeší návrh stavebních úprav místní komunikace v dl. 407 m a přilehlých chodníků. Podél komunikace jsou navrženy parkovací zálivy pro podélné parkování. Odvodnění MK bude řešeno stávajícími uličními vpustěmi, které budou v rámci stavebních úprav přeloženy a nahrazeny novými. Povrch komunikace – asfaltobeton, zpomalovací plochy, sjezdy a chodníky - betonová dlažba, parkovací plochy – betonová dlažba s distančníky.

V místě stavby se nachází vodovod, kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodní, kanalizační přípojky na veřejném prostranství.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, budou dodrženy následující požadavky:

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provoz 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provoz 03 kanalizace (p. Palínek - tel. 516452270, 605238483) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
2. Na ul. Hybešova se připravuje výměna veřejného vodovodu a kanalizace. Obě stavby je třeba zkoordinovat.
3. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaného zařízení požadujeme přizvat pracovníky VAS, divize Boskovice (pracovník provozu - viz výše).
4. Při provádění stavby komunikace nesmí dojít ke snížení nebo k nadměrnému zvýšení krytí vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Lze souhlasit se zvýšením krytí max. 0,3 m.
5. Napojení dešťových vpustí na kanalizaci bude pomocí odbočení osazených na vyměněné kanalizaci v průběhu jejího budování. V případě u stávajícího úseku kanalizace, který nebude vyměněn, bude provedeno přednostně v místech původních přípojek od vpustí. Pokud toto nebude možné nebo budou zřízeny nové další uliční vpusti, bude napojení do stávající kanalizace provedeno vývrtem do horní 1/3 kanalizačního potrubí a osazením odbočení. Jakýkoliv zásah do kanalizace včetně montáže odbočení kanalizační přípojky provedou naši pracovníci na objednávku (p. Palínek - tel. 516452270, 605238483). Celá kanalizační přípojka a objekty na ní budou provedeny vodotěsně.
6. Přípojky od vpustí, které již nebudou využívány budou odborně zrušeny. Veškeré zásahy do kanalizace pro veřejnou potřebu (napojení přípojek i jejich rušení apod.) budou objednány na VAS, provoz 03 kanalizace (viz výše).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

7. Uliční vpusti včetně přípojek budou umístěny alespoň 1,0 m od vodovodu nebo vodovodních přípojek. Vzdálenosti při křížení potrubí je třeba respektovat dle ČSN 73 6005.
8. Veškeré stavbou dotčené armatury na vodovodu včetně poklopů a revizní šachty na kanalizaci včetně poklopů je třeba osadit odborným způsobem do úrovně upraveného terénu. Ke kontrole provedení budou přizváni pracovníci VAS, divize Boskovice (pracovníci provozů - viz výše).
9. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní, kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-29-

Ing. Jaromír Zukal
vedoucí technického útvaru



Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.