



- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- vodovod
  - sti plynovod
  - nti plynovod
  - kanalizace jednotná
  - podzemní vedení NN
  - sdlhovací vedení nadzemní
  - sdlhovací vedení podzemní

- LEGENDA VO:
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
  - KABELOVÉ VEDENÍ VO – KABEL CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup> V CHRÁNICÍCE KOPOFLEX #63mm VE VÝKOPU V ZEMI V HL.0.8m, OCHRANNÁ ČERVENÁ FÓLIE V HL.0.3m–VÍZ REZ A–A
  - KABELOVÉ VEDENÍ VO – KABEL CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup> V OBTONOVANÉ CHRÁNICÍCE KOPOFLEX #110mm, HL.1.2m, OCHRANNÁ ČERVENÁ FÓLIE 0.25m NAD BETONEM – VÍZ REZ B–B
  - RESERVNÍ CHRÁNICÍKY UKONČIT V ZELENÉM PÁSU AŽ ZA CHODNÍKEM II
  - 2x RESERVNÍ CHRÁNICÍKA #110mm–VÍZ REZ C–C
  - PÁSKOVÝ ZEMNÍČ FeZn 4x30mm, STOŽÁRY BUDOV NÁPOJOVÁNY VODÍČEM FeZn #10mm. SPOJENÍ ZEMNÍČ FeZn 4x30mm S PŘIPOJOVACÍM VODÍČEM FeZn #10mm BUDE PROVEDEN DVĚMA SVORKAMI SR03 A SPOJ BUDE NATŘEN GUMOASFALTEM.
  - A OSVĚTLOVACÍ BOD, SVÍTLIDLO JIPOL GUIDAXS–12W–3070–A9, 12W, 1476lm, 3000K, IP66 NA ŽÁROVÉ ZINKOVANÉM STOŽÁRU DOS 60 (VÝŠKA NAD TERÉNEM=6000mm), PLASTOVÁ MANŽETA, BEZ VÝLOŽNÍKU (TL SYSTEMS)
  - B OSVĚTLOVACÍ BOD, SVÍTLIDLO JIPOL GUIDAXS–20W–3070–A9, 20W, 2490lm, 3000K, IP66 NA ŽÁROVÉ ZINKOVANÉM STOŽÁRU DOS 60 (VÝŠKA NAD TERÉNEM=6000mm), PLASTOVÁ MANŽETA, BEZ VÝLOŽNÍKU (TL SYSTEMS)
  - S STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD
  - OSVĚTLOVACÍ BOD–K DEMONTÁŽI

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S  
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ  
VNĚJŠÍ VLIVY: AA7,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1, AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Ing. Milošav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 ICO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ		Obč: BOSKOVICE	
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 680 01		FORMÁT 12 A4	KOPIE
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE BOSKOVICE, ul. NA ŠKÁLCE SO400–VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		DATUM 10/2020	
		STUPEŇ PDPS	
		ZAK.ČÍS. 2020.080	
OBSAH		MEŘ. 1:500	
		ČÍSLO VÝKRESU 405	ČÁST D.2.
SITUACE 1:500			