



Poznámka :

- Prostupy mezi požárními úseky budou protipožárně utěsněny v rámci dodávky profese SLP.
- Prostupy stavebními konstrukcemi do průměru Ř100mm budou zajištěny v rámci dodávky profese SLP.
- Zásuvky pro WiFi instalovat pod stropem.
- Uživatelské zásuvky instalovat do stěny ve výšce +400mm.

Datové rozvody a přístupový systém bude proveden pomocí kabelů UTP cat.6 v trubkách PVC pod omítkou , podlaže. Rozvody budou napojeny z protoru serveru (zde budou ponechány délkové rezervy pro napojení do datového rozvaděče) a ukončeny datovými zásuvkami 2xRJ45 cat.6 - Vystrojení datové rozvodnice (aktivní prvky , TÚ atd. nejsou předmětem dodávky).

LEGENDA SLABOPROUD

Kabel pro EZS 4+2 , 4x0,5+2x0,8mm² v trubce PVC 16,23mm pod omítkou

EZS rozvody budou provedeny kabely pro EZS, které budou uloženy v konstrukci podlahy 2.np, v lištách LV , v trubkách PVC od omítkou.

- MAGNETICKÝ SNÍMAČ
- PIR VĚJÍŘ
- OVLADAČ EZS

LEGENDA

- TRASA DATOVÝCH ROZVODŮ
- DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 18U, 800x600 (RACK)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 cat.6
- VÝVOD PRO SMART TV (HDMI)
- IP INTERKOM (ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ)
- ZDROJ PRO EV
- ELEKTRICKY OVLÁDANÝ ZÁMEK

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

VEDOUČÍ	PROJEKTANT:	Ing. Petr Skřípský	<div>STAPRO - Skřípský s.r.o. projekční kancelář kpt. Jarose 37, 680 01 Boskovice tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089 e-mail: skripsky@iscall.cz , IČ: 02001152</div>	
ZODPOVĚDNÝ	PROJEKTANT:	Jiří Pavlů		
VYPRACOVALA:		Jiří Pavlů		
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice			
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO MĚSTSKOU POLICIÍ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 3, BOSKOVICE ELEKTROINSTALACE - ETAPA III.			Č.Z.: 1/2020	DPS
			DAT.: 11/2022	FOR.: 3x44
PŮDORYS 1.NP - SLABOPROUDÉ ROZVODY			1:50	EL-09