



Spolufinancováno
Evropskou unií

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Realizace zelené střechy MŠ Komenského v Boskovicích
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského, reg. číslo CZ.05.01.03/04/22_019/0001307

Název zadavatele:	Město Boskovice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen:	Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO:	00279978
DIČ:	CZ00279978

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Sídlo:	třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
Zastoupen:	RNDr. Otakar Prudil, ředitel
IČO:	45659176
DIČ:	CZ45659176

Administrátor veřejné zakázky ² :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

² Na základě příkazní smlouvy s osobou zastupující zadavatele. Administrátor veřejné zakázky není ve střetu zájmů, o čemž učinil čestné prohlášení.

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 4. 5. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím e-mailové zprávy žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Realizace zelené střechy MŠ Komenského v Boskovicích“.

V rozpočtu je uvedena položka na D+M záchytného systému dle specifikace v PD. V PD je však pouze zmínka ve výkresu půdorys střechy – nový stav – „Záchytný systém zde nezakreslen - více viz samostatná příloha Záchytný systém“

Příloha záchytný systém však není součástí zadávací dokumentace.

Prosíme proto o doplnění této přílohy, případně zaslání přesné specifikace záchytného systému.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení doplňuje požadované dokumenty.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto aktualizovaných dokumentů.

II.

Dne 10. 5. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím e-mailové zprávy žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění (tento dotaz byl položen po lhůtě pro zaslání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 12 zadávací dokumentace, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel tímto vysvětlením posouvá lhůtu pro podání nabídek, je tento dotaz položen ve stanovené lhůtě):

Dotaz č. 2:

Ráda bych požádala o jednu dodatečnou informaci k „Realizace zelené střechy MŠ Komenského v Boskovicích“

Byla jsem dotázána specialistou na bleskosvody na to, zdali požadujete na střeše 3 a 4 dodat pouze jímací tyče, které jsou součástí výkresu bleskosvodu.

Dle počtu ve VV je to pravděpodobné, ale schází zde rozvody jako u střech 1 a 2

8	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	29,00000
---	-----------	---	-----	----------

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Na střechách 3 a 4 budou instalovány pouze nové jímací tyče, rozvody zůstávají stávající.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace nahrazuje zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat **nejpozději do 19. 5. 2023, 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Dokumenty k záchytnému systému

V Brně, dne 10. 5. 2023

Za zadavatele – Město Boskovice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci