

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
401	HALA	119,0	–	–	–
402	HYGIENICKÝ FILTR	9,6	–	–	–
403	CHODBA	91,9	–	–	–
404	OPERAČNÍ SÁL SUPERASEPTICKÝ	37,6	–	–	–
405	PŘÍPRAVA PACIENTŮ	25,1			
406	PŘÍPRAVA PACIENTŮ	25,1			
407	OPERAČNÍ SÁL ASEPTICKÝ	37,6	–	–	–
408	OPERAČNÍ SÁL ASEPTICKÝ	27,6	–	–	–
409	PŘÍPRAVA PACIENTŮ	20,5			
410	CHODBA	37,0			
411	INSTALAČNÍ ŠACHTA	4,7			

POZNÁMKA:

- V ROZVADĚČI RMS3.1 V ČÁSTI DO VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ TŘI REZERVNÍ JISTIČE D24, D25,D32(10/1/B) ZA JISTIČE 10/1/C, Z NICH NAPOJIT VÝVODY KE SKŘÍNÍM SP VODIČ UKONČIT V KU68 VE VÝŠI 1,7m
- Z PŘIZEMŇOVACÍCH SKŘÍNĚK MX VYVÉST VODIČ CY6/ZZ PRO PŘIZEMNĚNÍ SKŘÍNÍ SP–6
- NOVÉ SILNOPROUDÉ PŘÍVODY VÉST PO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH. PŘÍPADNĚ SOUBĚŽNĚ S ROZVODY MEDIPLYNŮ
- NA STÁVAJÍCÍ OBVODY ZIS A VDO K JEDNOTLIVÝM TUBUSŮM A RAMPÁM BUDOU NAPOJENY ZÁSUVKY V NOVÝCH ZAŘÍZENÍCH, POČET ZÁSUVEK BUDE DLE TECHNOLOGIE MP ROVNĚŽ I PŘIZEMŇOVACÍ VODIČE BUDOU PŮVODNÍ(PŘIZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁSUVKY PRO POSPOJOVÁNÍ
  PŘI DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH ZAŘÍZENÍ JE NUTNO ŘÁDNĚ OZNAŘIT PŮVODNÍ PŘÍVODNÍ KABELY, OBVODY VYPNOUT V ROZVADĚČI
- PŘI DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH TRUBNÍCH ROZVODŮ MP JE NUTNO ZACHOVAT PŮVODNÍ VODIČE POSPOJOVÁNÍ, TYTO BUDOU VYUŽITY PRO POSPOJENÍ NOVÝCH ROZVODŮ

STÁVAJÍCÍ ROZVODY

MX STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇKY POSPOJOVÁNÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
: 1 PE AC 230V/ZIS
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VLIVY

NEMOCNICE BOSKOVICE | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Boskovice s. r. o.
Otakara Kubína 179
680 01 Boskovice

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:
Nemocnice Boskovice - Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
ING. JAROMÍR GLOVINA Prušánecká 4, 628 00 Brno Tel.: +420 604 328 790 E-mail: glovinaj@gmail.com	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	

Objekt (SO): SO 01 - Rozvody medicinálních plynů pro COS	Datum:	LISTOPAD 2022
	Zakázkové číslo:	DPS-08-2022
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Formát:	6A4
	Stupeň:	DPS
Příloha: Úprava elektroinstalace - 4.NP	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.1.3-02**