



	Potrubiční rozvod oxidu dusného (N ₂ O) / oxidu uhličitého (CO ₂)
	Odřad od pojističného ventilu (OPV)
ZPS	Zdroj primární a sekundární (oxodávaný pneumaticky); průtok 35 m3/hod
ZPS	Zložení rezervní; průtok 35 m3/hod
SN	Provozovní nouzový alarm
Pager	Telekomunikační zařízení
VS-R	Ventilová skříň-rozdělovač (mezi výstupem z hlavního a záložního zdroje)

NEMOCNICE BOSKOVICE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavovatel: Nemocnice Boskovice s. r. o. Olomářská 178 602 01 Boskovice	Autorizační razítko: Schemo:	Schemo:	
Generální projektant: MEDICOPROJEKT, s.r.o. Krušovice 45, 602 02 BRNO tel.: 541 21 405 medicoprojekt@medicoprojekt.cz http://www.medicoprojekt.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDER VACULA			
Jméno: Nemocnice Boskovice - rozvedba medicinálních plynů pro COS a JIP			
Zpracovatel:	Zodpovědný projektant:	Vytvořeno:	Pare:
Dräger Medical s.r.o. Na Veselém 188, 602 01 Pohořelce tel.: 465 68 00 301 E-mail: projekt@drager.cz	PAVEL BEDNÁŘ	ING. TOMÁŠ MACH	
Objekt:	Datum:		
"SO 03 – Zdrojev stacione medicinálních plynů"	ÚSTUPAD 2022 Zdrojev stacione medicinálních plynů		
Číslo:	Formát:		
Rozvedba medicinálních plynů	A4x4		
Příloha:	Stupeň:		
Schéma zdrojů N2O a CO2	DPS		
	Měřítko:		
	Dátum:		
	2022		
	03-03		