

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Boskovice – ul. Hybešova, stavební úpravy místní komunikace
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html

Název zadavatele:	Město Boskovice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen:	Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO:	00279978
DIČ:	CZ00279978

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 12. 2. 2024 byly osobě zastupující zadavatele doručeny prostřednictvím elektronického nástroje a e-mailu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel konstatoval, že tyto žádosti byly doručeny po lhůtě stanovené čl. 12 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace (§ 98 odst. 3 ZZVZ), nicméně vzhledem k jejich charakteru se zadavatel z důvodu odstranění pochybností rozhodl na ně odpovědět.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

níže zasíláme žádost o dodatečné informace na předmětnou veřejnou zakázku.

Předem děkujeme za jejich zodpovězení.

Prosíme zadavatele o doplnění informací k objektu SO 404 Obnova veřejného osvětlení.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Dotaz směřuje pravděpodobně na SO 401, nikoliv 404. V rámci obnovy veřejného osvětlení není uvažována výměna kabelového vedení z prostorových důvodů, kabel by již nebylo možné umístit do stávající trasy z hlediska odstupových vzdáleností. Ze zkušenosti z již realizovaného úseku předmětné místní komunikace zadavatel předpokládá, že výměna kabelů nebude nutná (technický stav byl dobrý) a popis definovaný v soupisu prací považuje jako dostačující.

Dotaz č. 2:

V rámci objektu SO 401 – Obnova veřejného osvětlení nejsou v soupisu prací uvedeny položky pro výkopové práce a kabeláž. Součástí není ani projektová dokumentace tohoto objektu.

Žádáme a doplnění soupisu prací a PD.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

V rámci obnovy veřejného osvětlení není uvažována výměna kabelového vedení z prostorových důvodů, kabel by již nebylo možné umístit do stávající trasy z hlediska odstupových vzdáleností. Ze zkušenosti z již realizovaného úseku předmětné místní komunikace zadavatel předpokládá, že výměna kabelů nebude nutná (technický stav byl dobrý) a popis definovaný v soupisu prací považuje jako dostačující.

V Brně dne 13. 2. 2024

Za zadavatele – město Boskovice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci