

LEGENDA ZNAČEK:

- ústředna EPS–hlavní
- tablo ústředny EPS
- hlásič kouře optický
- hlásič multisenzorový
- hlásič kouře optický těžký
- obslužné pole PO
- klíčový trezor PO
- zařízení dálkového přenosu
- prostup do dalšího podlaží
- vedení v tr. pod omítkou/v podlaze
- kabel EPS, B2ca,s1,d1
- kabel EPS, PH–, P– dle PBŘ, B2ca,s1,d1
- kabel ovládání dveří, B2ca,s1,d1
- hlásič tlačítkový
- houkačka/akustická signalizace
- elektomagnet
- umístění nad podhledem
- signalizační svítidlo
- dveřní zavírač s intgr. zajištěním otevřených dveří a koordinátorem
- tlačítko pro uvolnění dveří s aretací
- elektrický otvírač reverzní
- vedení nad podhledem/na povrchu
- změna výšky vedení

S – pozice stávajícího zařízení
RP – rastrový podhled

DRÁTOVÝ ŽLAB V PODHLEDU DVOUKOMOROVÝ 100x60mm ZFPP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
1	ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ PBŘ	08/2022	ING. ALEŠ PERNICA

AKCE: PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE - DS A DZR SADOVÁ

STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - DVZ

OBJEKT: DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

PROFESE: D.1.4 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

INVESTOR A OBJEDNATEL: MĚSTO BOSKOVICE, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

MÍSTO STAVBY: Sadová 1091/18,1099/1, pozemky parc. č. 2306, 2324 (BOSKOVICE-město)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ALEŠ PERNICA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PERNICA

ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 513 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV KOLÁŘ

VYPRACOVAL: ING. ALEŠ PERNICA

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 50535011

DATUM: 09/2021

FORMÁT: 4 × A4

KOPIE:

MĚŘÍTKO: 1:100

AUTORIZACE:

VÝKRES: DZR PŘÍZEMÍ (DZR 1.NP)

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 50535011-4/D.1.4.

ČÍSLO VÝKRESU: 113

REVIZE: 1