



LEGENDA ZNAČEK:

- ústředna EPS—hlavní
- tablo ústředny EPS
- hlásič kouře optický
- hlásič multisenzorový
- hlásič kouře optický těžký
- obslužné pole PO
- klíčový trezor PO
- zařízení dálkového přenosu
- prostup do dalšího podlaží
- vedení v tr. pod omítkou/v podlaze
- EPS — kabel EPS, B2ca,s1,d1
- EPS-ZFPP — kabel EPS, PH—, P— dle PBŘ, B2ca,s1,d1
- 24V — kabel ovládání dveří, B2ca,s1,d1

hlásič tlačítkovýhoukačka/akustická signalizaceelektromagnetumístění nad podhledemsignalizační svítidlodveřní zavírač s integr. zajištěním otevřených dveří a koordinátoremtlačítko pro uvolnění dveří s aretacíelektrický otvírač reverznívedení nad podhledem/na povrchuzměna výšky vedeníS — pozice stávajícího zařízeníRP — rastrový podhledDRÁTOVÝ ŽLAB V PODHLEDU DVOUKOMOROVÝ 100x60mm ZFPP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = m n. m.

REVIZE:	POPIŠ ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
1	ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ PBŘ	08/2022	ING. ALEŠ PERNICA

AKCE: PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE - DS A DZR SADOVÁ		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - DVZ	
		OBJEKT: DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM	
		PROFESE: D.1.4 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS	
INVESTOR A OBJEDNATEL: MĚSTO BOSKOVICE Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 50535011	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: Sadová 1091/18,1099/1 pozemky parc. č. 2306, 2324 (BOSKOVICE-město)		DATUM: 09/2021	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 4 x A4	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. ALEŠ PERNICA		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PERNICA		MĚŘÍTKO: 1:100	DZR PODKROVÍ (DZR 3.NP)
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 513 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		VÝKRES:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV KOLÁŘ		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 50535011-4/D.1.4.	
VYPRACOVAL: ING. ALEŠ PERNICA		ČÍSLO VÝKRESU: 115	REVIZE: 1