



LEGENDA



PRAFIadur@I-CSKH-V180 - P60-R 3x1,5mm2,B2ca s1d1a1a1 bude uložen v
- ČSN 73 0895 funkčnost kabelové trasy.



Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty,
osazeno 1x WC + 1x WD



Distanční příchytka ASG 732 FT
Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu,
strop a podlahu. Se samostatným vrchním dílem.
Upozornění: pomoci nářadí s vnitřním závitěm.
Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12,
Třída zachování funkce E 30 at E 90.



Kotva s dráhem MMS-plus ST 6x55, s přípojným závitěm
Protipožární šroubová kotva Šroubová kotva pro přímou
montáž bez hmoždinek do betonu s třílínem i bez nich a
zděva. Přípojný závit M6 pro zpevnění příchytěk se
závitovou peřinou.



FireBox s násuvnými těsnícími průchodkami, dvojité svorky
Třída zachování funkčnosti E30 resp. P30-R resp. P30
Třída zachování funkčnosti E60 Třída zachování funkčnosti E90
Stupeň krytí IP 66
Odbočková krabice s keramickými dvojitými svorkami a měkkým násuvným
těsněním. Dodatečný zapojovací prostor díky úhlopříčně umístěné
přípojné jednotce s kompletní předmontovanými keramickými
svorkami odolnými proti vysokým teplotám. Zelenozlaté označení
ochranné svorky Upozornění k dobře přístupným vnějším spojkám.
Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení
podle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 0895 s třídou až E90, resp. P90-R.
Keramické svorky jsou testovány podle normy EN 60998-2-1:2004.
Včetně 2 šroubových kotvů MMSplus P 6x35

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY , CXKH-R v podhledu prostoru stropu a kabely
PRAFIadur X B2ca s1d0 napájející zařízení se zaručenou funkčností při požáru, nouzové osvětlení.
Kabely budou uloženy pod omítkou a v ocelových kabelových žlabech.
Montáž kabelových ras bude provedena v souladu s ČSN 73 0895.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jirí Pavlů	PAVLŮ JIŘÍ Projekce el. zařízení a hromosvodů Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.:602 581 166 E-mail: jpavl@tiscali.cz IČO: 15582647	
VYPRACOVAL: Jirí Pavlů		
INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE , MASARYKOVO NÁM. 1/2		
PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE - DS A DZR SADOVÁ CENTRAL STOP A TOTAL STOP ELEKTROINSTALACE	Č.Z.: 03/2023	PROJEKT
	DATUM.: 3/2023	ČÍSLO PARÉ
	FORMÁT.: 6A4	
EL. ROZVODY 1.PP	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU EL-02

DD3
PŮDORYS SUTERÉNU