



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	MSSS Boskovice - Rozšíření EPS
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	„Instalace EPS v objektu DS a DZR MSSS Boskovice“, identifikační číslo 013D313006351

Název zadavatele:	Město Boskovice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen:	Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO:	00279978
DIČ:	CZ00279978

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 13. 3. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den

Chtěl bych Vás požádat o upřesnění požadavků na výtahy.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Položkou "Řídicí karta (úprava+program) DS-A" je myšleno doplnění ovládacího systému výtahu nebo je tím myšlena karta systému EPS pro ovládání výtahové řídicí jednotky?

Obdobný dotaz platí i pro ostatní položky:

"Bezpečnostní relé DS-A" (relé EPS nebo doplnění relé k řídicí jednotce výtahu?)

"Snímač+magnety DS-A" (snímač čeho?)

Dále prosíme u uvedení kontaktu na stávající servisní organizaci výtahů.

Děkuji

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Položkou "Řídicí karta (úprava+program) DS-A" je myšleno doplnění ovládacího systému výtahu v DS-A.

Položkou "Bezpečnostní relé DS-A" je myšleno relé k řídicí jednotce výtahu v DS-A.

Položkou "Snímač+magnety DS-A" je myšleno snímání polohy kabiny výtahu v DS-A.

Výtahy v DS a DZR servisuje společnost VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., sídlem U hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČO: 25479296.

II.

Dne 14. 3. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení Zadávací dokumentace, případně doplnění:

1. Zařízení dálkové přenosu, ve výkazech není v PBŘ je požadováno. Bude se realizovat, případně bude požadována nějaká součinnost zhotovitele s dodavatelem Zařízení dálkového přenosu?
2. Ve výkazech je požadována dodávka řídicí karty výtahu (úprava + program), doplnění klíčových ovladačů vně i do výtahu. Kdo je dodavatel výtahu, případně s kterou servisní organizací toto řešit?

Předem děkujeme za odpovědi.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

1. Zařízení dálkového přenosu bude realizovat smluvní partner HZS JmK. Pro součinnost s dodavatelem je doplněna položka v Položkovém rozpočtu (list 01 D.1.4.1.1 Pol) PC115.
2. Výtahy v DS a DZR servisuje společnost VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., sídlem U hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČO: 25479296.

III.

Zadavatel si dále jako přílohu tohoto Vysvětlení dovoluje pro úplnost účastníkům poskytnout Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Zadavatel dále v souvislosti s tímto Vysvětlením upřesnil u několika položek Položkového rozpočtu (list 01 D.1.4.1.1 Pol) jejich výměru, resp. popis:

- PC004, PC048-doplnění o desku periférií pro ZDP (dodávka, montáž)

- PC035, PC092-doplnění kabelu pro signalizaci a ovládání výtahů a dieselagregátu (dodávka, montáž)
- PC050, PC063, PC064-upřesnění obsahu montážní položky
- PC115 – doplnění o součinnost technika při instalaci ZDP se smluvním partnerem HZS JmK – viz výše.

IV.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

V.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 2. 4. 2024, 11:00 hodin**.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

V Brně dne 18. 3. 2024

Za zadavatele – Město Boskovice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci