



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	MSSS Boskovice - Rozšíření EPS
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html">https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html</a>
Identifikace projektu:	„Instalace EPS v objektu DS a DZR MSSS Boskovice“, identifikační číslo 013D313006351

Název zadavatele:	Město Boskovice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen:	Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO:	00279978
DIČ:	CZ00279978

Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	<a href="mailto:hlavacek@tendera.cz">hlavacek@tendera.cz</a>
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

### I.

Dne 20. 3. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

#### **Dotaz č. 3:**

Dobrý den

Prosím o upřesnění nového výkazu výměr.

1) nyní požadujete DPH 15%

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

2) do celkové ceny s DPH v listu "stavba" se nezapočítává položka "Součinnost technika při instalaci ZDP se smluvním partnerem HZSJmK"

3) v listu "01 D.1.4.1.1 Pol" požadujete

a)

materiál: PC006, Tablo obsluhy, 5ks

práci: PC050, Tablo obsluhy včetně připojení monitorovaných a ovládaných zařízení, 6ks

Dodat 5ks, ale namontovat 6ks?

b)

materiál: 0ks

práci: PC061, Pomocný napájecí zdroj pro zámky, 27,6V/1,8A trvale, 0,7A vyhrazeno pro AKU 2x17Ah, CPD, 4ks

Máme to chápat, že se využijí stávající zdroje? (tj. nové se dodávat nebudou, jen montovat?)

c)

materiál: PC023, Signalizační světlo k KTPO CPD, 2ks

práce: PC068, Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace, 6ks

Opět více kusů na montáž než na materiál.

### **K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:**

- 1) Opraveno v příloze na 12 % u snížené DPH
- 2) Opraveno v příloze započtení "Součinnost technika při instalaci ZDP se smluvním partnerem HZSJmK"
- 3) v listu "01 D.1.4.1.1 Pol" došlo k následujícím opravám:
  - a) oprava PC006, Tablo obsluhy, na 6ks, je opraveno v příloze
  - b) „práce: PC061, Pomocný napájecí zdroj pro zámky, 27,6V/1,8A trvale, 0,7A vyhrazeno pro AKU 2x17Ah“, je opravena na 3ks a odpovídá práci: PC081 Demontáž napájecího zdroje 3ks, jedná se o opětovnou montáž stávajících zdrojů
  - c) položka PC068 je opravena na: Signalizační světlo k KTPO, CPD, 2ks

## II.

Zadavatel dále v souvislosti s tímto Vysvětlením upřesnil u několika položek Položkového rozpočtu (list 01 D.1.4.1.5 Pol) jejich výměru, resp. popis:

V listu D.1.4.1.5 (nově přečíslováno)

- Položka PC001, PC013 Elektrický otvírač ... je doplněna o kování „koule-koule“ (dodávka, montáž)
- Položka PC006, PC018 doplňuje klíčový přepínač ..... 3ks (dodávka, montáž)

### III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

### IV.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

## Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 5. 4. 2024, 9:00 hodin.

#### Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet

V Brně dne 25. 3. 2024

Za zadavatele – Město Boskovice:

**Ing. Radek Hlaváček**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci