

Z Á P I S

O ZKOUŠCE PEVNOSTI*) TĚSNOSTI*) Plynovodu

Objekt č. 2285	Ulice: U lázní 2063/3	č. bytu: -	poschodí: -
Provozovatel:	Služby Boskovic, s.r.o., U Lázní 2063/3, 680 01, Boskovice – IČO: 26944855		
Objekt:	Zimní stadion, ul. Dukelská 2285, 680 01, Boskovice		
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb, v platném znění):	JEHA SERVIS s.r.o., Šošůvka 138, 679 13, Sloup 6091/9/10/PZ-M-c,f,g		
Plynovod:	nový	rozšiřovaný	<u>stávající</u>
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného STL plynovodu (úseku plynovodu): Od uzávěru plynu K.Ú.DN50 instalovaného v plynoměrné skříni před vstupem do země, až po uzávěr K.Ú.DN50, instalovaný na výstupu zemního vedení STL plynovodu v regulační stanici plynu zimního stadionu.			
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: PE100 SDR11 DN50x4,6mm – 122bm 285 litrů			
Zkušební médium:	Stlačený vzduch		
Předepsaný zkušební tlak:	600 kPa	Teplota okolí v místě měření tlaku:	
Skutečný zkušební tlak:	600 kPa	a) na začátku měření 22°C b) na konci měření 24°C	
Datum provedení zkoušky:	25.07.2024	Datum ukončení zkoušky: 26.07.2024	
Doba trvání zkoušky:	24 hodin		
Výsledek zkoušky:	Vyhověla		
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku:	Vyhověl		

JEHA SERVIS s.r.o., Šošůvka 138

Název oprávněné organizace, která
zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)



Ve Sloupě dne: 26.07.2024

Jan Hasoň, ev.č.26582/7/21/R-PZ-e, f, g

Jméno, příjmení a podpis osoby, která
zkoušku provedla

