


Rozvodnice

Jmenovité napětí
N/PE svorkovnice
Poloha:
Barva:
Dveře:
Zadní kryt:
Konstrukce:
Počet řad, modulů:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:

Rozvodnice, řada MINI
Bílá plastová rozvodnice (materiál ABS). Třída ochrany II, plně izolované.
Stupeň krytí IP20. Mechanická odolnost IK05.
Jmenovité napětí 400V AC. Jmenovité izolační napětí 400V AC.
Bez N/PE svorkovnice.
NA omítce
Bílá
Žádné
Součást rozváděčové skříně
S DIN lištami
Počet řad 1. Počet modulů 6.
82 x 140 x 75 (Šířka x Výška x Hloubka)
82 x 140 (Šířka x Výška)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|
| PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ | | | | |
| JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37 , 680 01 BOSKOVICE , IČ: 155 82 647 | | | | |
| VEDOUCÍ PROJEKTU: | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | VYPRACOVAL | | |
| PAVLŮ JIŘÍ | PAVLŮ JIŘÍ | PAVLŮ JIŘÍ | | |
|  |  |  | | |
| INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice | | | | STUPĚN: DPS |
| STAVBA: Základní škola Boskovice, příspěvková organizace odloučené pracoviště nám. 9. května 953/8, 680 01 Boskovice REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - ETAPA II. | | | | DATUM: 01/2024 |
| | | | | MĚŘÍTKO: ----- |
| OBSAH: ROZVODNICE PŘEP. OCHRANY | | | | ČÍSLO VÝKRESU: 11 |