



LEGENDA

- Kabelový drátěný žlab 250/50 - slp
- Kabelový drátěný žlab 300/100 - vedení NN
- Společná kabelová trasa - žlaby nad sebou

- Kabel JYTY-O 2x1mm2 v podhledu
- Kabel H05VV-F 2x0,5mm2
- Elektroventil ÚT
- V MÍSTĚ OSAZENÍ ČIDLA PONECHANÁ KABELOVÁ SMYČKA
- KABEL PRO EPS

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,  
POSPOJOVÁNÍM

PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ			STUPEŇ:	DPS
JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROSĚV 37, 680 01 BOSKOVICE, IČ: 155 82 647				
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STAVBA:	DATUM:
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ		
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice		MĚŘÍTKO:	1 : 50
Základní škola Boskovice, příspěvková organizace odlučené pracoviště nám. 9. května 953/8, 680 01 Boskovice REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - ETAPA II.				
OBJAV:	REG. TOPENÍ - EPS ČÁST 1		ČÍSLO VÝKRESU:	06