



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1	ZÁKLAD / PÓDIUM ALTÁNU MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA SE STROJNĚ HLAZENÝM POVRCHEM BETON C30/37-XC4-XF3 + VÁZANÁ VÝTUŽ B500B PROBIHAJÍCÍ V OBOU SMĚRECH PŘI OBOU POVRŠÍCH. P.Ú. - STROJNĚ HLAZENÝ MONOLITICKÝ BETON DO EXTERIÉRU, S CEMENTOVÝM VSYPEM, TŘÍDA PROTISKLUZNOSTI R 11. PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA, BETON C 16/20 ŠTĚRKODRTĚ ŠDa 0/32 ROSTLÁ ZEMINA / HUTNĚNÝ NÁSYP PO PROVEDENÍ VÝKOPŮ JE NEZBYTNĚ KVALITU ZEMINY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE OVĚŘIT - V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NAVÁŽKY MUSÍ BÝT TATO NAVÁŽKA PLNĚ ODTĚŽENA A NAHRAZENA HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKOVÝM PODSYPEM SE SPOJITOU KŘIVKOU ZRNITOSTI FRAKCE 0-64, PARAMETRY HUTNĚNÍ E,DEF,2 = MIN. 30 MPA, E,DEF,2 / E,DEF,1 = MAX. 2,2. HUTNĚNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU	300 mm 50 mm 250 mm -
S2	STŘECHA ALTÁNU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA STŘEŠNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC-P VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU, ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ A PŘÍMÝM POVĚTRNOSTNÍM VLVIVŮM, MECHANICKY KOTVENÁ, BEZ ZATĚŽOVACÍ VRSTVY, K OKRAJOVÉMU LEMU HORKOVZDUŠNĚ NAVAŘENO, BARVA FÓLIE ČERNÁ ZÁKLADY DŘEVĚNÝMI PRKNY TL. 30 mm NA P+D SVRCHNÍ TRÁMY / SPÁDOVÁ VRSTVA DŘEVĚNÉ TRÁMY Š. 100 mm, HORNÍ LÍČ SEŘÍZNUT - VYTVOŘENÍ SPÁDU STŘECHY 1 % -> VÝŠKA TRÁMU 150 - 250 mm STŘEDNÍ TRÁMOVÁ VRSTVA DŘEVĚNÉ TRÁMY Š. 100 mm, V. 150 mm SPODNÍ TRÁMOVÁ VRSTVA - HRANOLY Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA HRANOLY Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA Š. 100 mm A V. 150 AŽ 400 mm, CYLINDRICKÝ NÁBĚH SPODNÍHO LÍČE.	600 mm - 30 mm 150 - 250 mm 150 mm 150 - 400 mm 480 - 830 mm

POZNÁMKA:

P1 - ZKOSENÍ HRANY SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 10 / 10 mm VLOŽENÍM ROHOVNIKU DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ

souřadnicový systém S-JTSK
výškový systém Bpv.

objednatel: **Město Boskovice**
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice

zakázka: **KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE**
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5
k. ú. Boskovice

stupeň dokumentace: **Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.**

generální projektant: **EA architekti, s.r.o.**
Rezkova 934/54
602 00 BRNO

m_ +420 602 462 127
e _eichlerova@ea-architekti.cz
w _www.ea-architekti.cz

autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová
Ing. arch. Zdeněk Eichler
spolupráce: Ing. arch. Michaela Korcová
Ing. arch. Mária Nováková

část:	SO 03 STAVEBNÍ OBJEKTY	paré číslo:
D.3.2 STAVEBNÍ PRVKY		
název výkresu:	číslo zakázky: 06-2025	
	datum: 09/2025	
	formát: A3	
	měřítko: 1 : 50	
	číslo výkresu:	