



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku
Druh zadávacího řízení:	otevřené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	„Komplexní úpravy stávajícího parku u zámeckého skleníku ve městě Boskovice“, reg. číslo: CZ.06.02.02/00/22_064/0004032

Název zadavatele:	město Boskovice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen:	Ing. Lukáš Holík, místostarosta města
IČO:	00279978
DIČ:	CZ00279978

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 19. 2. 2026 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V objektu SO 08 3a je požadována kompatibilita kamer se stávajícím MKS Boskovice – o tomto systému však není v PD žádná zmínka.

Žádáme zadavatele o specifikaci požadovaných kamer.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Město Boskovice používá systém Genetec Security desk. Bližší specifikace kamer v tuto chvíli není k dispozici.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci objektu SO 08 3a je požadován zálohovaný zdroj 12 Vss, zatímco ve vyjádření projektanta je uvedena UPS cca 1000 VA. Standardní UPS 1000 VA je schopna při zátěži 100 W zajistit zálohování přibližně po dobu 1,5 hodiny, nikoliv 8 hodin, jak je uvedeno ve vyjádření. Pokud by měla být zajištěna záloha 100 W po dobu 8 hodin, bylo by nutné použít baterii o kapacitě přibližně 150 Ah. Vzhledem k předpokládanému venkovnímu umístění by bylo nutné uvažovat olověnou technologii. Taková baterie má přibližné rozměry 500 × 100 × 300 mm a hmotnost okolo 45 kg. Současně je požadován instalační box 400 × 400 mm na sloup veřejného osvětlení. Do tohoto prostoru se baterie uvedené kapacity včetně technologie reálně nevejde; i pokud by se podařilo instalaci konstrukčně vyřešit, servisní přístup by byl velmi problematický.

Může zadavatel upřesnit požadavky na zálohovaný zdroj a jeho umístění?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

V projektové dokumentaci i položkovém rozpočtu je uvedená 1000VA UPS, záloha na 1,5 hod. Tato záloha byla dohodnuta jako dostatečná, nabídněte dle zadání.

II.

Dne 23. 2. 2026 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím e-mailové zprávy žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

V technické zprávě objektu SO 08 je požadováno provádění výkopu v ochranné kořenové zóně stromů využitím technologie Air Spade. Ve výkazu výměr jsou však pouze položky pro ruční výkop rýh. Určí zadavatel rozsah výkopů technologií Air Spade ve výkazu výměr?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Výkopy budou prováděny ručně, použití Air Spade není požadováno. Ruční výkopy jsou specifikovány v zadání, takto nabídněte.

V Brně dne 24. 2. 2026

Za zadavatele – město Boskovice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci