



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku
Druh zadávacího řízení:	otevřené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	„Komplexní úpravy stávajícího parku u zámeckého skleníku ve městě Boskovice“, reg. číslo: CZ.06.02.02/00/22_064/0004032

Název zadavatele:	město Boskovice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen:	Ing. Lukáš Holík, místostarosta města
IČO:	00279978
DIČ:	CZ00279978

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 2. 3. 2026 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V soupise prací v rámci SO 07 1a – areálové rozvody veřejného osvětlení, konkrétně u položky 357V5 Zapínací rozváděč, specifikace viz výkresová dokumentace (1 kus), postrádáme podrobný popis a příslušný výkres zapínacího rozváděče.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Současně chybí specifikace položky VL097 systémová kabelová průchodka vodotěsná, tlaková voda (4 kusy) a popis položky VL099 spínaný zdroj pro LED, DC 24V, svorkovnice (1 kus).

Žádáme tímto o doplnění chybějících podkladů, případně o upřesnění, kde jsou tyto informace v PD obsaženy.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Schéma zapínacího rozváděče VO v zadané dokumentaci chybělo. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení poskytuje předmětný výkres Schéma RVO.

U položky VL097 se jedná o Kabelovou ucpávku proti tlakové vodě, která zajišťuje vodotěsné prostupy kabelů. Např. dvousložkové polyuretanové pěny, dělené pryžové manžety s nerezovými rámy nebo systémové pažnice. Konkrétní typ je třeba konzultovat s dodavatelem jezírka, aby bylo kompatibilní. Značku nelze pro výběrové řízení uvádět.

Spínaný zdroj pro LED_VL099 – např. 24V 100W IP67- je třeba je přizpůsobit konkrétnímu typu dodaných svítidel pro jezírko, budou 4ks. V projektu nelze označit konkrétní značku.

II.

Dne 2. 3. 2026 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím e-mailové zprávy žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2:

Obdrželi jsme Vysvětlení ZD č. 3 – viz příloha, kde jsou v odpovědi na dotaz č. 2 uvedeny informace odkazující na PD a výkaz výměr. Tyto informace týkající se požadavku na zálohovaný zdroj jsme však ve zveřejněné PD nenašli.

Prosím tedy o informaci, zda je dokumentace na odkazu níže aktuální?

https://zakazky.boskovice.cz/contract_display_347.html

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Projektová dokumentace tak, jak je zadaná, je aktuální.

V oddíle SO 08_Areálové rozvody slaboproudu _ Technická zpráva_ Kamerový systém je uvedeno: Napájení kamer bude provedeno ze zálohovaných zdrojů 12Vss, provedení IP65, umístěných v rozvodnicích na stožárech kamer.

V položkovém rozpočtu: Slaboproudé montáže a dodávky, řádek:36 uvádí: Průmyslový převodník LAN _optika, se zdrojem 24VAC na straně kamery, přepětová ochrana 1Ka. Řádek 43: montáž zdroje kamery Účastník by měl položky nacenit dle zadané projektové dokumentace, položkového rozpočtu a technické zprávy.

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení poskytuje Technickou zprávu k SO 08 – Areálové rozvody slaboproudu a upravený Položkový rozpočet, ve kterém je tato informace vyznačena.

Přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - SO07_VO-07_schéma-RVO

- Příloha č. 2 - Technická zpráva SO 08 – Areálové rozvody slaboproudu
- Příloha č. 3 - Položkový rozpočet – verze VZD č. 6

V Brně dne 5. 3. 2026

Za zadavatele – město Boskovice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci