



P R A H A

AŽD PRAHA S.R.O.

DIVIZE AUTOMATIZACE SILNIČNÍ TECHNIKY BRNO

KŘÍŽIKOVA 32, 612 00 BRNO

TEL: +420 549 210 075-6

FAX: +420 549 210 074

E-MAIL: AZDDAST@AZD.CZ

WEB: WWW.AZD.CZ

Pan
Josef Novák
Projekce dopravních staveb
Jiráskova 871/28
679 61 Letovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
Ze dne 3.3.2016

NAŠE ZNAČKA
10858/DAST/2016

VYŘIZUJE/LINKA
Knirschová
725 396 613

MĚSTO
Brno
23.3.2016

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Na základě Vaší žádosti zaslané ze dne 3.3.2016 o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení akcí „**Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic**“ v kú: Boskovice, Vám sdělujeme, že v zájmovém území se nachází sítě a sloupky VO, které má naše společnost ve správě.

Jako správce a provozovatel veřejného osvětlení ve městě Boskovice Vám sdělujeme, že s navrženým řešením **souhlasíme** za níže stanovených podmínek:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního vedení VO a prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká s jejich polohou, vytyčení podzemního vedení bude provedeno na náklady investora či jeho dodavatele prací.
- Výkopové práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně a postupovat při nich obezřetně vzhledem k souběhu a křížování podzemních sítí.
- Při zásahu do stávajících sloupů VO nebo jejich přemístění bude u těchto sloupů provedena zkouška mechanické pevnosti nedestruktivní metodou na náklady investora či jeho dodavatele prací. Protokol bude předán nebo zaslán poštou provozovateli VO (AŽD Praha s.r.o., Křížikova 32, 612 00 Brno).
- Přemístění sloupů VO nebo přeložka sítí bude řešena v souladu s platnými ČSN (betonový základ VO, pokládka kabelů, kabelová chránička, kabelové trasy, uzemnění sloupů VO apod.).
- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO zahájení prací minimálně 3 dny předem a to na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křížikova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.
- Při samotné montáži zajistit po dohodě s provozovatelem VO dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození sloupů VO a příslušného kabelového vedení.
- Před záhozem kabelové trasy s odkrytými sítěmi VO musí být provozovatel, správce VO přizván ke kontrole uložení, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku nebo vystaven



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



P R A H A

protokol o provedení prací. Pokud tato organizace provádějící příslušné práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel VO právo nechat inkriminované místo znovu odkryt. Po provedení záhozu musí být uveden povrch do původního stavu, pokud nebude rozhodnuto jinak.

- Při dotčení sítí nebo zařízení VO a po dokončení prací bude předáno provozovateli VO:

- předávací protokol na provedené práce,
- dokumentace skutečného provedení,
- výchozí elektrická revize na provedené práce,
- geodetické zaměření skutečného stavu včetně elektronické podoby (CD),
- potvrzení o předání zaměření na GIS,
- prohlášení o shodě na dodaný materiál.

- Každé poškození zařízení provozovatele VO musí být neprodleně nahlášeno na: AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz, tel.: 602 549 892.

- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO ukončení prací na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.

- Při nedodržení výše uvedených podmínek budou poruchy vzniklé na zařízení VO odstraňovány na náklady investora, včetně vzniklých škod.

Souhlasíme se zjednodušeným územním řízením podle §95 a souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby podle §116 stavebního zákona č. 183/2006Sb.

Kontaktní osoby: AŽD Praha s.r.o. – Ing. Jiří Vavrda – tel.: 602 782 917, mail: vavrda.jiri@azd.cz

S pozdravem



AZD Praha s.r.o.

Divize Automatizace Silniční Techniky

Křížíkova 32

612 00 Brno

IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483

Ing. Jiří Vavrda

náměstek ředitele pro servisní činnost

Přílohy:

- žádost o vyjádření, plná moc, průvodní zpráva, situace širších vztahů, koordinační situace a vzorový příčný řez

h