ZÁKLADOVÁ DESKA – DOLNÍ VRSTVA VÝZTUŽE

PŮDORYS M 1:75



POZNÁMKA:

- VÝZTUŽ ø12mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 600mm
- VÝZTUŽ ø14mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 700mm
- VÝZTUŽ U PROSTUPŮ DO VELIKOSTI 250mm ROZPOSUNOVAT
- VÝZTUŽ U PROSTUPŮ NAD VELIKOST 300mm PROSTŘIHNOUT A ADEKVÁTNÍ NÁHRADU (PŘERUŠENOU PLOCHU VÝZTUŽE) OSADIT PO STRANÁCH PROSTUPŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ UPRAVY (PROSTUPY, ZÁVĚSY, REVIZNÍ OTVORY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ
- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT NAVAZUJÍCÍ VÝZTUŽ (TRNOVÁNÍ STĚN, SCHODIŠTĚ....)
- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT SYSTÉMOVÉ PRVKY (SMYKOVÉ TRNY, ISO NOSNÍKY, TRNY PROTI PROTLAČENÍ,...)
- CELKOVÁ DÉLKA VÝZTUŽE VYKÁZANÉ V BĚŽNÝCH METRECH JE UVAŽOVANÁ S REZERVOU cca 20 % (STYKOVÁNÍ PŘESAHEM)
- TRNY PROTI PROTLAČENÍ JSOU NAVRŽENY OD FIRMY JORDAHL

DISTANCE PRO HORNÍ VÝZTUŽ:

25 2888ØB8/450x450

– PŘESNÝ TYP DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

VÝKAZ PRVKŮ JORDAHL:

TYP	OZNAČENÍ	POČET
JDA–3/16/335–580	(105/175/200/100)	3 ks



VÝKAZ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ DESKY

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	B 6	B 12	B 14
*1	B	14	12000	220			2640.0
*2	B	14	8250	29			239.3
*3	B	14	9900	54			534.6
*4	B	14	4600	15			69.0
5	B	12	2200	14		30.8	
6	B	12	1500	367		550.5	
*7	B	12	9600	205		1968.0	
*8	B	12	3500	157		549.5	
*9	B	12	8200	56		459.2	
*10	B	12	10200	31		316.2	
*11	B	12	5700	13		74.1	
*12	B	14	3000	42			126.0
*13	B	14	5250	8			42.0
*14	B	12	3000	154		462.0	
15	B	12	4900	48		235.2	
16	B	12	1500	633		949.5	
17	B	12	2250	48		108.0	
18	B	12	2900	24		69.6	
19	B	12	3250	24		78.0	
20	B	12	4000	34		136.0	
21	B	12	BM	–		372.0	
22	B	14	2250	314			706.5
23	B	12	1100	314		345.4	
*24	B	12	7100	77		546.7	
27	B	14	1300	10			13.0
28	B	6	850	3	2.6		
29	B	6	1350	3	4.0		
*30	B	12	9800	48		470.4	
32	B	12	2150	48		103.2	
CELKOVA DELKA [m]					6.6	7824.3	4370.4
HMOTNOST [kg]					1.5	6946.5	5281.2
CELKOVA HMOTNOST [kg]							12229.2

VÝKAZ DISTANČNÍ VÝZTUŽE

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	B 8
25	B	8	1350	2888	3898.8
CELKOVA DELKA [m]					3898.8
HMOTNOST [kg]					1538.4
CELKOVA HMOTNOST [kg]					1538.4

BETON: DLE TVARU

NAVRŽENO DLE: CSN EN 1992–1–1, CSN EN 206–1
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ HORNÍ: 35 mm
KRYTÍ DOLNÍ: 35 mm

OCEL: B 500B

UVAĎĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '*'.

LEMOVÁNÍ OKRAJE L1 – 44,8 bm

ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ OKRAJE L2 – 56,9 bm

ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ OKRAJE L3 – 10,5 bm

ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ OKRAJE L4 – 29,0 bm

ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ OKRAJE L5 – 5,4 bm

ŘEZ M 1:25



LEMOVÁNÍ OKRAJE L6 – 2,0 bm

ŘEZ M 1:25



TRNOVÁNÍ T2 – 1 ks

PŮDORYS M 1:25



TRNOVÁNÍ T3 – 1 ks

PŮDORYS M 1:25



TRNOVÁNÍ T2

ŘEZ M 1:25



TRNOVÁNÍ T3

ŘEZ M 1:25



TRNOVÁNÍ T1 – 2,0 bm

ŘEZ M 1:25



ŘEZ 1–1

M 1:25



VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ P1

PŮDORYS M 1:25



0.000 = 354.100 m n. m., Bpv

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

INVESTOR/ CLIENT	Město Boskovice Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
ARCHITEKT/ ARCHITECT	DIMENSE DIMENSE v.o.s. , HRNČÍŘSKÁ 15, 602 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA/ THE CZECH REPUBLIC WWW.DIMENSE.CZ, E–MAIL: INFO@DIMENSE.CZ
AUTORIZOVAL	ING. LUKÁŠ JANDA
KONTROLOVAL / CHECKED BY	ING. ROMAN SEITER
KRESLIL / PREPARED BY	ING. LUKÁŠ JANDA
FÁZE/ PHASE	DPS
ČÁST/ PART	D.1.2 SKŘ
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	ZÁKLADOVÁ DESKA – DOLNÍ VÝZTUŽ
DATUM/ DATE	11/2016
FORMÁT/ FORMAT	6xA4
MĚŘÍTKO/ SCALE	1:75, 25
PROJEKT Č./ PROJECT NO.	0116/CVPB/DPS
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	D.1.2.04
REVIZE/ REV.	00