STĚNA ST1.1 – 12,4 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST1.1 – DETAIL OSTĚNÍ OTVORU – 19,2 bm
PŮDORYS M 1:25



STĚNA ST1.1 – UKONČENÍ STĚNY – 3,2 bm
PŮDORYS M 1:25



STĚNA ST1.1 – LEM DRÁŽKY VE STĚNĚ – 3,2 bm
PŮDORYS M 1:25



STĚNA ST1.1 – ROH (R1)
PŮDORYS M 1:25



ROH STĚNY ST1.1 A ST2.1 (R2)
PŮDORYS M 1:25



ROH STĚNY ST1.1 A ST2.1 (R3)
PŮDORYS M 1:25



ROH STĚNY ST1.1 A ST3.1 (R3)
PŮDORYS M 1:25



STĚNA ST6.1 – 24,0 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST7.1 – 10,8 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST8.1 – 3,1 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST9.1 – 7,3 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST2.1 – 12,9 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST2.1 – UKONČENÍ STĚNY – 5,2 bm
PŮDORYS M 1:25

STĚNA ST3.1 – 7,1 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST4.1 – 15,5 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST5.1 – 12,9 bm
ŘEZ M 1:25



STĚNA ST10.1 – 6,4 bm
ŘEZ M 1:25



ROH STĚNY (R5) – 14,5 bm
PŮDORYS M 1:25



UKONČENÍ STĚNY St6.1 A St9.1 – 7,5 bm
PŮDORYS M 1:25



POZNÁMKA:
- VÝZTUŽ ø12mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 600mm
- VÝZTUŽ ø14mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 700mm
- VŠECHNY ROHY STĚN MUSÍ BÝT PROVÁZÁNY VÝZTUŽÍ DLE SCHÉMAT ROHŮ
- OSTĚNÍ OTVORŮ A DRÁŽEK BUDOU VYZTUŽENY DLE SCHÉMAT
- CELKOVÁ DÉLKA VÝZTUŽE VYKÁZANÉ V BĚŽNÝCH METRECH JE UVAŽOVANÁ S REZERVOU cca 20 % (STYKOVÁNÍ PŘESAHEM)
- STĚNY St6.1, St7.1, St8.1, St9.1 JSOU NAVRŽENY Z VODOSTAVEBNÍCHO BETONU A JSOU SOUČÁSTÍ TZV "BÍLÉ VANY"
- STĚNY St3.1, St4.1, St5.1 A St10.1 JSOU NAVRŽENY Z BEDNÍCÍCH TVAROVEK

VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	B 6	B 12	B 14
21	B	12	BM	-		5914.0	
92	B	12	1400	16		22.4	
129	B	12	1950	63		122.9	
130	B	12	2450	157		384.7	
*138	B	12	3400	132		448.8	
139	B	12	1400	289		404.6	
140	B	6	350	998	349.3		
141	B	12	1450	477		691.6	
*143	B	12	1500	16		24.0	
144	B	12	1900	16		30.4	
145	B	12	1300	16		20.8	
146	B	12	1450	16		23.2	
*147	B	12	4000	130		520.0	
*148	B	12	1750	130		227.5	
*149	B	14	1750	1002			1753.5
*150	B	14	2000	58			116.0
*151	B	12	3450	144		496.8	
*152	B	12	3750	320		1200.0	
*153	B	12	4350	42		182.7	
*154	B	12	3900	98		382.2	
167	B	12	1450	168		243.6	
*177	B	14	1550	26			40.3
CELKOVA DELKA [m]					349.3	11340.2	1909.8
HMOTNOST [kg]					77.5	10067.9	2307.8
CELKOVA HMOTNOST [kg]							12453.3

BETON: DLE TVARU
NAVRZENO DLE: ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ VNITŘNÍ: 25 mm
KRYTÍ VENKOVNÍ: 35 mm

OCEL: B 500B
UVAŽENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.



0.000 = 354.100 m n. m., Bpv

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

INVESTOR/ CLIENT	Město Boskovice Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
ARCHITEKT/ ARCHITECT	DIMENSE DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15, 602 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA/ THE CZECH REPUBLIC WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ
AUTORIZOVAL	ING. LUKÁŠ JANDA
KONTROLOVAL / CHECKED BY	ING. ROMAN SEITER
KRESLIL / PREPARED BY	ING. LUKÁŠ JANDA
FÁZE/ PHASE	DPS
ČÁST/ PART	D.1.2 SKŘ
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	STĚNY 1.NP
DATUM/ DATE	11/2016
FORMÁT/ FORMAT	8xA4
MĚŘÍTKO/ SCALE	1:25
PROJEKT Č./ PROJECT NO.	0116/CVPB/DPS
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	D.1.2.10
REVIZE/ REV.	00