

LEGENDA VEDENÍ :

KABEL ČI TRASA ŘEŠENA ULOŽENÍM VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH

KABEL ČI TRASA ŘEŠENA ULOŽENÍM VE VÝKOPU V TERÉNU S PÍSKOVÝM LOŽEM A VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY - DPS VE SMYSLU VYHLÁŠKY 499/2006Sb.
3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

POZNÁMKY K PROVEDENÍ INSTALACE :

1) ROZVODY KOMPLETNĚ PROVEDENÝ KABELY CYKY ULOŽENÝMI V KABELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH.
2) ULOŽENÍ PROVEDENO BUĎ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH ČI VÝKOPU (V TERÉNU).
3) OVLÁDÁNÍ BUDE ŘEŠENO JAKO AUTOMATICKÉ. DLE SVĚTELNÝCH PODMÍNEK, ČASOVÉHO DIAGRAMU NEBO MANUÁLNÍ INTERAKCÍ UŽIVATELE. MOŽNÁ KOMBINACE.
4) TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU NAPOJENA ZE SAMOSTATNÉHO TECHNOLOGICKÉHO ROZVÁDĚČE RVP110. VIZ. SAMOSTATNÝ PROVOZNÍ SOUBOR.
5) ULOŽENÍ A VÝKOPY ŘEŠENY VE SMYSLU POŽADAVKŮ ČSN 736005. VÝKOP S PÍSKOVÝM LOŽEM A OCHRANNOU FÓLIÍ.
6) ZEMNÍ PRÁCE JSOU ŘEŠENY CELKOVĚ V RÁMCI TERÉNÍCH ÚPRAV VENKOVNÍCH PLOCH
7) ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL VYCHÁZÍ ZE ZADÁNÍ ARCHITEKTA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VE SYMSLU PROJEKTŮ VENKOVNÍCH PLOCH V RÁMCI ASŘ.
8) PŘIPOJENÍ LED PÁSKU LAVEČEK PROVEDENO JAKO STŘEDOVÉ. POMOCÍ PROPOJOVACÍ KRABICE ABOX XT 060-6, VČ. ZALÉVACÍ SMĚSI PRO IP68. PŘÍVOD DO NÍ ŘEŠEN KABELEM CYKY 2x6, ODVOD 2x CYKY 2x1,5.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE

- [x] 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- [x] 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- [x] MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- [x] ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- [x] PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- [x] PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- [x] ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- [x] AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- [x] AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- [x] VNĚJŠÍ VLIVY SLOŽITÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- [x] PÁSMA A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE

AUTORIZACE:

EV. Č. OTISKU AUT. RAZÍTKA: 1112/16

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing. Petr Kadlík	Ing. Radek Tesař	Ing. Radek Tesař	

TEVA ELEKTRO, s.r.o.
Kojetínská 3881, Kroměříž
603/717908, 573335096
projekce@teva-km.cz
www.teva-km.cz
projekce@teva-km.cz
tisk@teva-km.cz

KRAJ:	Jihomoravský
OBEC:	Boskovice
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
PARÉ:	
FORMAT	8 A4
DATUM	7.12.2016
STUPEŇ	DPS
MĚŘITKO	1:150
ZAK.ČÍSLO:	1112/16

Centrum polytechnické výchovy a vzdělání pro volbu budoucího povolání
D.2 Inženýrské objekty
D.2.3 Nová přípojka NN, D.2.4 Nová přípojka slaboproudu
D.2.10 Venkovní osvětlení a areálové rozvody NN

Situace venkovní osvětlení a areálové rozvody NN

ARCHIVNÍ ČÍSLO | C.VÝKRESU: D.2.10.101 DPS

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA LICENCOVANÝMI PRODUKTY: BRICSCAD v15PRO A ElproCAD

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM. TEVA elektro, s.r.o.® ROZMNOŽOVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ BEZ SOUHLASU TEVA elektro, s.r.o.® JE ZAKÁZÁNO A PODLÉHÁ SANKCÍM PODLE ZÁKONA O AUTORSKÉM PRÁVU.