

Pan  
Josef Novák  
J.Haška 6  
Letovice  
679 61

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: 2529/17  
Vyřizuje: Ing. Tichá  
Tel.: 516427223  
Datum: 9.10.2017

**Boskovice, rekonstrukce komunikace, novostavba chodníku a VO, ul. Rovná, parc.č. 3380/3, 3380/1, 7050/1 a další, investor město - vyjádření pro územní a stavební řízení**

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ul. Rovná od křižovatky s ul. Janáčkova. Dále bude vybudován chodník a vedení VO, vše z důvodu nové zástavby RD. Dešťové vody budou odvedeny do dešťové kanalizace. V místě stavby se nachází vodovod, splašková kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky.

Se stavbou souhlasíme za předpokladu, že budou dodrženy následující připomínky:

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provoz 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provoz 03 kanalizace (ing.Havíř - tel. 733677749, 516452344) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.
2. Pokud má v území pokračovat další zástavba dle územního plánu, bude vhodné v rámci provádění úseku komunikace v části zhruba od parc.č. 3713/3 po konec stavby zajistit prodloužení splaškové kanalizace (v dl. cca 65m) a zhruba od parc.č. 3713/1 po konec stavby provést prodloužení vodovodu (v dl. cca 40m). Obě vedení budou uložena podél komunikace.
3. Stavbou nesmí dojít ke snížení nebo k nadměrnému zvýšení krytí vodovodu a splaškové kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Lze souhlasit se zvýšením krytí o max. 0,3m.
4. Veškeré stavbou dotčené armatury na vodovodu včetně poklopů a revizní šachty na splaškové kanalizaci včetně poklopů musí být osazeny odborným způsobem přesně do úrovně nového povrchu. Ke kontrole správnosti provedení budou přizváni pracovníci VAS (pracovníci provozů – viz výše).
5. Napojení dešťových vod bude provedeno do dešťové kanalizace, jak je navrženo v PD. Tyto vody nesmí být odvedeny do kanalizace splaškové. Na to je třeba důsledně dbát při provádění stavby. Ke kontrole správnosti napojení budou přizváni naši pracovníci (provoz 03 – viz výše). Upozorňujeme, že VAS není provozovatelem dešťové kanalizace a vše ohledně zásahů do této kanalizace je třeba projednat

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100  
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)



s městem.

6. Při souběhu vodovodu, splaškové kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek s nově budovanými podzemními sítěmi bude dodržena vodorovná vzdálenost mezi vedeními min. 1,0 m. V ojedinělých případech v místech se stísněnými prostorovými podmínkami a při křížení budou dodrženy alespoň min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Kabelové vedení bude v místech křížení s námi provozovaným vedením uloženo do chráničky.
7. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaného zařízení a v jejich blízkosti požadujeme přizvat pracovníky VAS, divize Boskovice (pracovníci provozů - viz výše).
8. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS, divizi Boskovice.



AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Drážská 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Boskovice  
7 listopadu 14, 680 19 Boskovice

2017/1052

Ing. Jaromír Zukal  
vedoucí technického útvaru

veškeré křižovatky souhlas v dně odliš. a výše 110  
dotčením je zabezpečováno v období let  
KČ 4046040, DNČ CZ4046040  
6046040 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
sml. o společnosti

AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Boskovice  
Drážská 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
tel. 542 216 433, 538 e-mail: zakazky@akciovas.cz  
fax: 542 216 433, 538 e-mail: zakazky@akciovas.cz

AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - výše uvedená čísla a údaje jsou pouze orientační a nezávislé na ostatních údajích