

LEGENDA:

- Zemnící páspek FeZn 30/4

Vodič AIMgSi 8

Izolační tyč / podpora

Újmací tyč

Zkušební svorka
- PV1

Podpěra vedení do zdiva

PV11


Podpěra vedení pod tašku

PV14

Podpěra vedení na hřeben

Hloubkový zemnič

Svorka



MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:		KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:		DATUM:	
Ing. Štěpán Brus		Jitka Bartošová	Ing. Jan Němec		02/2018	
INVESTOR:	Město Boskovice					
STAVBA:	Zateplení objektu svobodárny Boskovice - Nemocnice					
OBJEKT:	D 1.4.1 Hromosvod					
NÁZEV VÝKRESU:		FORMÁT:	2 x A4		Č. VÝKRESU:	
		MĚŘITKO:	1:100			
POHLED ZÁPADNÍ		4				