



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
ozn.	účel místnosti	podlahová plocha (m <sup>2</sup> )	VNĚJŠÍ VLVIVY- ČSN 33 2000-5 -51/ edice 3
401	SCHODIŠTĚ A CHODBA	18,7	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
402	PŘEDSÍŇ	3,9	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
403	LOŽNICE	12,1	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
404	OBYVACÍ POKOJ, SKLOUP KOUTEM	23,3	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
405	KOUPELNA S WC	3,4	ČSN 33 2000 - 7 - 701 ed. 2
406	KOUPELNA S WC	3,2	ČSN 33 2000 - 7 - 701 ed. 2
407	PŘEDSÍŇ	3,3	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
408	OBYTNÁ MÍSTNOST	20,8	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
409	LOŽNICE	15,8	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
410	OBYVACÍ POKOJ, SKLOUP KOUTEM	24,3	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
411	KOUPELNA S WC	5,5	ČSN 33 2000 - 7 - 701 ed. 2
412	PŘEDSÍŇ	6,8	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
413	SKLAD	3,8	AAS,ABS,ACL,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

LEGENDA

- Trubka PVC 16 mm pod omítkou - vodič UTP cat.6 - DOMÁCÍ TELEFON
- Domácí telefon
- Stanice hlasitého vrátného
- El. zámek
- Trubka PVC 23mm pod omítkou + zatahovací vodič - STA
- Trubka PVC 23,29 mm pod omítkou + vodič UTP cat.6 - TELEFON+INTERNET
- Zásuvka STA TV+R + SAT
- Zásuvka datová dvojnásobná 2x RJ45 cat. 6
- Tlačítkový ovladač zapínací 1/SO 10AX , 250V , IP 20

*Petr Skřípský*

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,  
POSPOJOVÁNÍM

VEDOUČÍ	PROJEKTANT:	Ing. Petr Skřípský	<div>STAPRO - Skřípský s.r.o.</div> <div>projekční kancelář</div> <div>kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div> <div>tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089</div> <div>e-mail: stapro@razdva.cz, IČ: 02001152</div>	
ZODPOVĚDNÝ	PROJEKTANT:	Jiří Pavlů 		
VYPRACOVAL:		Jiří Pavlů 		
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice			
PŮDNÍ VESTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 29/28, BOSKOVICE parc.č. st. 91/1, k.ú. Boskovice <b>ELEKTROINSTALACE</b>			Č.Z.: 5/2017	DPS
			DAT.: 8/2017	FOR.: 6xA4
PŮDORYS 4NP - SLP ROZVODY			1:50	6

Slaboproudé rozvody budou provedeny kabely UTP , coax. kabely a trubkami PVC , do kterých budou vtaženy zatahovací vodiče.Trubky budou uloženy pod omítkou a v konstrukci stropu.  
Budou provedeny rozvody strukturované kabeláže - vodičem UTP z prostoru 4.np , kde bude osazen datový rozvaděč a rozvody budou ukončeny datovými dvojnásuvkami , které budou osazené ve výšce 40 cm nad podlahou.  
Bude provedeno zatrubkování rozvodů STA , které bude provedeno pomocí trubek PVC pod omítkou , prostoru stropu budou použity trubky PVC tuhá.Rozvody budou ukončeny na vyznačených místech účastnickou zásuvkou , která bude osazena ve výšce 40 cm nad podlahou.  
Dále bude proveden rozvod domácího telefonu - rozvod bude proveden pomocí kabelů UTP , které budou vtaženy do trubky PVC 16mm .U vstupu bude osazen el. vrátný ,ve vstupních dveřích el. zámek a domácí telefony budou osazeny na vyznačeném místě ve výšce 120 cm nad podlahou.Napájecí zdroj bude osazen v rozvodnici ER- RS.