

Věc: Zadávací řízení - „Nemocnice Boskovice – Obnova kombinované výroby elektrické energie a tepla z KGJ 1x180 kW“ – vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-033450 a v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2018/S 190-429353, pod názvem „Nemocnice Boskovice – Obnova kombinované výroby elektrické energie a tepla z KGJ 1x180 kW“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

Na str. 16 bod 3 zadávací dokumentace je uvedeno: Celková účinnost kogenerační jednotky (%) - „Nejnižší zadavatelem akceptovaná hodnota celkové účinnosti je 84,0 %.“ Na str. 18. v čl. Způsob hodnocení nabídek je pro kritérium 2 stanoveno toto: „Hodnotě účinnosti KJ 85,7 % je přiřazen 1 bod. Nejvyšší nabízené hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají na stobodové škále poměrnou bodovou hodnotu podle nabízené celkové účinnosti KJ“. Zřejmě by se měla nejnižší požadované celkové účinnosti za 1 bod rovnat nejnižší požadované celkové účinnosti 84 %.

Odpověď

Zadavatel sděluje, že se jedná o písarskou chybu. Ano, hodnotě účinnost KJ 84,0 % je přiřazen 1 bod. Nejvyšší nabízené hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají na stobodové škále poměrnou bodovou hodnotu podle nabízené celkové účinnosti KJ.

Dotaz:

Str. 16 bod 3 ZD: Celková účinnost kogenerační jednotky (%) - Má být do celkové účinnosti započteno i nízkopotencionální teplo z chlazení technologického okruhu cca 30/35 °C nebo jen teplo ze sekundárního okruhu 70/90 °C?

Odpověď

Zadavatel sděluje, že účinnost je vázána pouze na sekundární okruh KGJ.

Dotaz:

Musí být v návrhu servisní smlouvy uveden objednatel Město Boskovice nebo účastník soutěže? Nebo může zůstat objednatel nevyplněn, když bude Servisní smlouvu připravovat dodavatel technologie?

Odpověď

Zadavatel sděluje, že v návrhu servisní smlouvy může zůstat objednatel nevyplněn, když bude Servisní smlouvu připravovat dodavatel technologie.

Dále zadavatel sděluje, že veřejný klíč k zašifrování nabídky je součástí elektronického nástroje a bude automaticky použit při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností