


ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ
NEBZPEČNÉ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno
ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAN KOČMÁNEK	
<i>Jaromír Glovina</i>	<i>Jaromír Glovina</i>		
Ověřeno: MĚSTO BOSKOVICE, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice Akce: KLIMATIZACE V PROSTORÁCH MĚŮ BOSKOVICE BUDOVA NÁMĚSTÍ 9.KVĚTNA 954/2			FORMÁT 6 x A4 DATUM 08/2017 ÚČEL JDS Č. ZAKÁZKY 1748
Profese: SI		Objekt: SO 01	Č. KOPIE
Obsah: 0.ETAPA: ELEKTROINSTALACE-1.PP			MĚŘÍTKO 1:50 Č. VÝKRESU D1.01.03-101