



- DO ROZVADEČE RMS302 DOPLINIT JISTIČ 10/1/C
- VÝVODY KE KLIMAEJEDNOTKAM BUDOU PROVEDENY KABELEM CYKY-J 3x1,5
- KABEL ULOŽIT DO LIŠTY LV 24x22 NAD PODHLEDEM, ODBOČENÍ Z TRASY KABELU KE KLIMAEJEDNOTKAM BUDE PŘES INSTALAČNÍ KRABICE LK 80/3

NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ

Technika budov, s.r.o.
Křenová 307/42
602 00 Brno