



POZNÁMKA:

- DO ROZVADĚČE RMS202 DOPLNIT JISTIČ 10/1/C
- VÝVODY KE KLIMAEJEDNOTKÁM BUDOU PROVEDENY KABELEM CYKY-J 3x1,5
- KABEL ULOŽIT DO LIŠTY LV 24x22 NAD PODHLEDEM, ODBOČENÍ Z TRASY KABELU KE KLIMAEJEDNOTKÁM BUDE PŘES INSTALAČNÍ KRABICE LK 80/3

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1 NPE AC 230V/ TN-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :  
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :  
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTRLOVAL	
ING. JAROMÍR GLOVINA		ING. JAROMÍR GLOVINA		ING. JAN KOCMÁNEK	
Muro		Muro			
Objednatel: MĚSTO BOSKOVICE /Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice					
Akce: KLIMATIZACE V PROSTORÁCH MĚŮ BOSKOVICE					
BUDOVA NÁMĚSTÍ 9.KVĚTNA 954/2					
Profese: SI		Objekt: SO 01			
Obsah: I.ETAPA: ELEKTROINSTALACE-2.NP		MĚŘÍTKO 1:100		Č. VÝKRESU D1.01.03-103	

Technika budov, s.r.o.  
Křenová 307/42  
602 00 Brno

FORMÁT	2 x A4
DATUM	08/2017
ÚČEL	JDS
Č. ZAKÁZKY	1748