



## POZNÁMKA

PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO A HLOUBKA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI JE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO HLOUBKU A MÍSTO OVĚŘIT. PŘÍPADNĚ UPRAVIT TRASU KANALIZACE TAK, ABY SE VYHLA VZDUCHOVÝM KANÁLŮM.

<div>MIX MAX — ENERGETIKA, s.r.o. Slevačská 11, 615 00 Brno, <a href="http://www.mixmaxenergetika.cz">www.mixmaxenergetika.cz</a></div>				
VED.PROJEKTU:	KONTRLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	06/2018
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING.PETR HUSÁK	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice			
STAVBA:	NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW			
OBJEKT:	D 1.04 ZTI		FORMÁT:	4x A4
			MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS KOTELNY - KANALIZACE		Č. VÝKRESU: <b>1</b>	