


Rozvaděč RH2

Stávající vývody

Nové vývody

3x400/230V, 50 Hz, TN-C

L1, L2, L3



80A gG

PEN

Vývod rozvaděč RTČ
CYKY 4x25

Pojistky budou osazeny do stávajících rezervních pojistkových spodků.

Rozvodná soustava NN v objektu: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Tomáš Novotný	Ing. Ondřej Heller		
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 680 18 Boskovice			
STAVBA: BOSKOVICE NEMOCNICE - ZATEPLENÍ KOMPLEMENTU A VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU A INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL			FORMÁT:	1 x A4
			DATUM:	8/2014
OBJEKT: SO 101.3.5 ELEKTROINSTALACE			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVA ROZVADĚČE RH2			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 4