



Název akce :


Číslo zakázky :

**Nemocnice Boskovice – Zateplení komplementu a
Víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel**

1444

Název projektu :

SO 101.3.6 Měření a regulace

<i>Investor</i>	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice
<i>Místo zakázky</i>	Nemocnice Boskovice
<i>Stupeň projektu</i>	Dokumentace pro provedení stavby
<i>HIP</i>	Ing. Brus Štěpán
<i>Projektant</i>	Ing. Hruška Josef 

T03 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Akce: **Nemocnice Boskovice – tepelná čerpadla**Název: **T03 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky : **1444**

Soupis adres datových bodů podstanice v MR 1

I/O MODUL	POPIS FUNKCE
	<u>Univerzální modul, 8 I/O bodů - 1</u>
1UI01	TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER
1UI02	TEPLOTA VODY AKUMULAČNÍ NÁDOBA ÚT - HORNÍ
1UI03	TEPLOTA VODY AKUMULAČNÍ NÁDOBA ÚT - DOLNÍ
1UI04	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODA VĚTEV ÚT LŮŽK. TRAKT SEVER
1UI05	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODA VĚTEV ÚT LŮŽK. TRAKT JIH
1UI06	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODA VĚTEV ÚT LŮŽK. TRAKT SUTERÉN
1UI07	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODA VĚTEV ÚT KOMPLEMENT VÝCHOD
1UI08	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODA VĚTEV ÚT KOMPLEMENT ZÁPAD
	<u>Univerzální modul, 8 I/O bodů - 2</u>
2UI01	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODA VĚTEV ÚT POLIKLINIKA VÝCHOD
2UI02	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODA VĚTEV ÚT POLIKLINIKA ZÁPAD
2UI03	TEPLOTA PROSTORU STROJOVNY ÚT
2UI04	REZERVA
2UI05	REZERVA
2UI06	REZERVA
2UI07	REZERVA
2UI08	REZERVA
	<u>Univerzální modul, 8 I/O bodů - 3</u>
3UI01	POHON SMĚŠ. VENTIL VĚTEV ÚT LŮŽK. TRAKT SEVER
3UI02	POHON SMĚŠ. VENTIL VĚTEV ÚT LŮŽK. TRAKT JIH
3UI03	POHON SMĚŠ. VENTIL VĚTEV ÚT LŮŽK. TRAKT SUTERÉN
3UI04	POHON SMĚŠ. VENTIL VĚTEV ÚT KOMPLEMENT VÝCHOD
3UI05	POHON SMĚŠ. VENTIL VĚTEV ÚT KOMPLEMENT ZÁPAD
3UI06	POHON SMĚŠ. VENTIL VĚTEV ÚT POLIKLINIKA VÝCHOD
3UI07	POHON SMĚŠ. VENTIL VĚTEV ÚT POLIKLINIKA ZÁPAD
3UI08	REZERVA
	<u>Modul, 16 DI - 1</u>
4DI01	POKLES TLAKU SYSTÉMU
4DI02	PORUCHA ZAPLAVENÍ PROSTORU STROJOVNY ÚT
4DI03	CHOD ČERPADADLO ÚT VĚTEV LŮŽK. TRAKT SEVER
4DI04	CHOD ČERPADADLO ÚT VĚTEV LŮŽK. TRAKT JIH
4DI05	CHOD ČERPADADLO ÚT VĚTEV LŮŽK. TRAKT SUTERÉN
4DI06	CHOD ČERPADADLO ÚT VĚTEV KOMPLEMENT VÝCHOD
4DI07	CHOD ČERPADADLO ÚT VĚTEV KOMPLEMENT ZÁPAD
4DI08	CHOD ČERPADADLO ÚT VĚTEV POLIKLINIKA VÝCHOD
4DI09	CHOD ČERPADADLO ÚT VĚTEV POLIKLINIKA ZÁPAD
4DI10	CHOD OBĚHOVÉ ČERPADADLO PLYNOVÉ KOTELNY
4DI11	REZERVA

Akce: **Nemocnice Boskovice – tepelná čerpadla**Název: **T03 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky : **1444**

4DI12	REZERVA
4DI13	REZERVA
4DI14	REZERVA
4DI15	REZERVA
4DI16	KVITACE PORUCHY
<u>Modul 6 DO - 1</u>	
5DO01	OVLÁDÁNÍ ČERPADADLO ÚT VĚTEV LŮŽK. TRAKT SEVER
5DO02	OVLÁDÁNÍ ČERPADADLO ÚT VĚTEV LŮŽK. TRAKT JIH
5DO03	OVLÁDÁNÍ ČERPADADLO ÚT VĚTEV LŮŽK. TRAKT SUTERÉN
5DO04	OVLÁDÁNÍ ČERPADADLO ÚT VĚTEV KOMPLEMENT VÝCHOD
5DO05	OVLÁDÁNÍ ČERPADADLO ÚT VĚTEV KOMPLEMENT ZÁPAD
5DO06	OVLÁDÁNÍ ČERPADADLO ÚT VĚTEV POLIKLINIKA VÝCHOD
<u>Modul 6 DO - 1</u>	
6DO01	OVLÁDÁNÍ ČERPADADLO ÚT VĚTEV POLIKLINIKA ZÁPAD
6DO02	OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÉ ČERPADADLO PLYNOVÉ KOTELNY
6DO03	REZERVA
6DO04	REZERVA
6DO05	REZERVA
6DO06	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE
<u>Komunikace ModBus</u>	
30 x	TEPLOTA PROSTORU VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ
<u>Komunikace RS485</u>	
PROVOZNÍ A PORUCHOVÉ STAVY TEPELNÝCH ČERPADEL	