

LEGENDA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ:

01 – STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL 160 kW (2 ks)

LEGENDA ARMATUR:

- KULOVÝ KOHOUT, UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ
- FILTR PLYNOVÝ
- REDUKCE
- VYPOUŠTĚNÍ

LEGENDA ČAR:

- ROZVOD PLYNU
- ODPLYŇOVACÍ POTRUBÍ
- PLYNOMĚR

POZN.:

OPZ BUDE ZHOTOVENO A PROVOZOVÁNO V SOULADU S ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 03 A TPG 934 01.
STÁVAJÍCÍ FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY.

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	5/2019
MGR. ING. MICHAL VLČEK	MGR. ING. MICHAL VLČEK	ING. MARTIN BÁRTA	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice			
STAVBA:	Rekonstrukce zdroje tepla DPS Sadová, Boskovice			
OBJEKT:	D 1.4.2 ROZVOD PLYNU		FORMÁT:	2 x A4
			MĚŘÍTKO:	--
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA PLYNOVÝCH ROZVODŮ		Č. VÝKRESU:	2