



LEGENDA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ:

- 01 – STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL 160 kW (2 ks)
- 02 – EXPANZNÍ NÁDOBY, OBJEM 300 L (2 ks)
- 03 – KOMBINOVANÝ R+S, MODUL 150, PN6, L=3010 mm
- 05 – HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ, TYP IV, 20 m³/h
- 06 – ÚPRAVNA VODY PRO KOTELNY O VÝKONU 300 kW, DEMINERALIZAČNÍ KOLONA
- 07 –
- 08 – EL. ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO 50–80
- 09 – EL. ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO 25–60
- 10 – EL. ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO 32–60
- 11 – EL. ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO 32–80
- 12 – EL. ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO 32–80
- 13 –
- 14 – TŘÍCESTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ, DN25, Kvs 10
- 15 – TŘÍCESTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ, DN20, Kvs 6
- 16 – TŘÍCESTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ, DN25, Kvs 10

LEGENDA ČAR:

- OTOPNÁ VODA
- VRATNÁ VODA
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULAČNÍ VODA
- ODVOD KONDENZÁTU



POZN.:

V PROSTORU KOTELNY SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ STROJNÍ ČÁST – 6 KS PLYNOVÝCH KOTLŮ, KAŽDÝ O JM. TEP. VÝKONU 50 kW; ROZDĚLOVAČ+SBĚRAČ; 2 KS EXPANZNÍ NÁDOBY.

STÁVAJÍCÍ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE DEMONTOVÁNO.

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	5/2019
MGR. ING. MICHAL VLČEK	MGR. ING. MICHAL VLČEK	ING. MARTIN BÁRTA	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice			
STAVBA:	Rekonstrukce zdroje tepla DPS Sadová, Boskovice			
OBJEKT:	D 1.4.3 STROJNÍ ČÁST			FORMÁT: 2 x A4
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS KOTELNY			MĚŘÍTKO: 1:50
				Č. VÝKRESU:
				1