



LEGENDA

- Trubka PVC 16 mm pod omítkou -Kabel J-Y/ST/Y 2X2X0,8mm2 - DOMÁCÍ TELEFON
- Domácí telefon
- Stanice hlasitého vrátného
- El. zámeček

Dále bude proveden rozvod domácího telefonu - rozvod bude proveden pomocí Kabel J-Y/ST/Y 2X2X0,8mm2, které budou vtaženy do trubky PVC 16mm .U vstupu bude osazen el. vrátný ,ve vstupních dveřích el. zámečky a domácí telefony budou osazeny na vyznačeném místě ve výšce 135 cm nad podlahou.Napájecí zdroj bude osazen v rozvodnici RS.

Datové a televizní rozvody budou ponechány stávající.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

VEDOUcí PROJEKTANT: -		PROJEKCE EL. ZÁŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ		
VYPRACOVAL: Pavlů Jiří		JIRÍ PAVLŮ, KPT, JAROSLAV 37		
INVESTOR : Město Boskovice Masarykovo nám. 4/2, 68001 Boskovice		680 01 BOSKOVICE		
		tel. : 602 58 11 66		
e-mail : j.pavlu@tsall.cz				
MÍSTO STAVBY : Boskovice, ul. Hradní 642/1, 680 01 Boskovice				
STAVBA : Oprava hlavních rozvodů Bytový dům Wokkerova 2, Boskovice ELEKTROINSTALACE		ZAKÁZKA : 21/2018		
		FORMÁT : 6 x A4		
		STUPĚŇ : DPS		
		DATUM : 07/2018		
OBSAH VÝKRESU : Slaboproudé rozvody 1.np		MĚŘÍTKO : 1: 50	VÝKRES : EL - 04	