

LEGENDA

⊗ – NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W

– NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO, SE ZÁVIT. PATICEMI, S OCHR. KOŠEM, 2x36W

– VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZENÍ 1)

1 / Q1
- OVLÁDACÍ PRVEK
- č. OBVODU

Rozvodná soustava NN: 3 NPE AC 50Hz, 400/231V, TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
VNĚJŠÍ VLIVY VNITŘNÍCH PROSTOR dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, prostor NEBEZPEČNÝ

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz		Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO		
VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.4 TRAFOSTANICE A DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ		FORMÁT:	2 x A4
			MĚŘÍTKO:	1 : 25
NÁZEV VÝKRESU:	STAVEBNÍ EL. INSTALACE		Č. VÝKRESU:	08