Úprava rozvaděče RP FVE - v podstřešním prostoru MěÚ 9.května

3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3



Pozn.:

Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Nové vývody budou připojeny před elektroměrem FVE (na straně FVE) - obdobně jako stávající vývody pro vlastní spotřebu FVE.

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
Ing. Štěpán Brus	Ing. Tomáš Novotný	Ing. Ondřej Heller	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED
OBJEKT:	D 1.1 ZDROJ TEPLA D 1.1.5 ELEKTROINSTALACE
FORMÁT:	1x A4
MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU:	MěÚ 9.KVĚTNA - ÚPRAVA ROZVADĚČE RP FVE
Č. VÝKRESU:	D 1.1.5.4