Půdorys kotelny ZŠ Sušilova - stávající stav



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA POVRCHŮ		
			PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	KOTELNA	101.17	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
0.02	MÍSTNOST OPS	32.86	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	12/2019
Ing. Štěpán Brus		Ing. Ladislav Kopecký	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.1 ZDROJ TEPLA D 1.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT:	2xA4
			MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys kotelny ZŠ Sušilova - stávající stav		Č. VÝKRESU:	D.1.1.1. a.1