

LEGENDA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

01 - STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 1000 kW, 99 m3/hod

02 - KOGENERAČNÍ JEDNOTKA 200, EL. VÝKON 200 kW, TEP. VÝKON 256 kW, 54 m3/hod

PLYNOVOD NOVÝ

PLYNOVOD STÁVAJÍCÍ

ODPLYŇOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR

Kulový kohout, uzavírací šoupě

Filtr plynový

Redukce

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	11/2019
Ing. Štěpán Brus	Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vlček	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED
OBJEKT:	D 1.1 ZDROJ TEPLA D 1.1.2 ROZVOD PLYNU
FORMÁT:	2xA4
MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV VÝKRESU:	AXONOMETRIE ROZVOD PLYNU
Č. VÝKRESU:	D.1.1.2.03