Příloha technické zprávy číslo 1

Akce: **ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED**

Tabulka VZT zařízení

draek vzduchotechnika klimatizace			Tabulka ventilátorů, elektromotorů a ostatních elektrických zařízení										Energie - ostatní			Poznámka
číslo zař.	pozice	typ zařízení	popis zařízení	počet ks	průtok vzduchu m3/h	tlaková ztráta Pa	otáčky 1/min	elektr. příkon kW	napětí V	elektr. proud A	topný výkon kW	chladicí výkon kW	příkon celkem kW	topný výkon kW	chladicí výkon kW	
Zařízení č. 1 - Přívod spalovacího vzduchu																
1	1.01	diagonální ventilátor	TD 2000/315	4	1500	140	2630	0,290	230	1,03	-	-	1,16	-	-	prokabelování a připojení profese MaR
CELKEM													**1,16**	**0,00**	**0,00**	
Zařízení č. 2 - Přívod chladícího vzduchu																
3	3.01	Axiální ventilátor	TCBT/6-630L	1	8000	75	915	0,595	230/400	2,3/1,3	-	-	0,60	-	-	prokabelování a připojení profese MaR
CELKEM													**0,60**	**0,00**	**0,00**	
CELKEM pro všechna zařízení													**1,76**	**0,00**	**0,00**	