

POVELY

f299P1	0% Pn
f299P2	50% Pn
f299P3	70% Pn
f299P4	100% Pn

POZNÁMKA

REGULAČNÍ STUPNĚ EL. VÝKONU KG JEDNOTKY 200kWel

100%	PKG	200	kWel
70%	PKG	140	kWel
50%	PKG	70	kWel
0%	PKG	0	

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz			Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO	
VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.4 TRAFOSTANICE A DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ		FORMÁT:	2x A4
			MĚŘÍTKO:	--
NÁZEV VÝKRESU:	SKŘÍŇ R-DS (ŘÍZENÍ KG JEDNOTKY TEDOM)		Č. VÝKRESU:	18