TS SLUŽBY BOSKOVICE



POZNÁMKA

1) *.. převod MTP pro obchodní měření stanoven dle Smlouvy o připojení EON č. 12475771.
2) MT pro obchodní měření a neměřené části, musí být opatřeny odnímatelnými kryty s možností zaplombování.
3) PŘESNÁ HODNOTA KOMPENZAČNÍHO VÝKONU ROZVADĚČE RCL BUDE STANOVENA AŽ NA ZÁKLADĚ ZKUŠEBNÍHO MĚŘENÍ!!

Rozvodná soustava NN: 3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle PNE 33 0000-1 ed.5, ČSN 33 2000-4-41, ed.3, ČSN EN 61936-1, ČSN EN 50522):
- před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
- ochrana při poruše: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C
Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedení na stejný potenciál)
Vnější vlivy vnitřních prostor dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a PNE 33 2000-2 ed.3: nebezpečný

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

Puttner, s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR: Služby Boskovice s.r.o.

STAVBA: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ BOSKOVICE, STŘED

OBJEKT: D 1.4 TRAFOSTANICE A DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ

FORMÁT: 2 x A4

MĚŘÍTKO: --

NÁZEV VÝKRESU: JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA NN

Č. VÝKRESU: 03