

LEGENDA:

PÁSEK FeZn 30/4 PEVNĚ NA POVRCHU V PODPĚRÁCH PV42

SVORKA SR02

POZNÁMKA:

- MAX. ZEMNÍ ODPOR ZEM. SOUSTAVY 5 Ohmů (dle PNE 330000-1)
- VÝVODY PRO SVORKY SZ VŽDY TĚSNĚ U STĚNY Z FeZn30/4 V DÉLCE 0,5m NAD PODLAHU
- POSPOJOVÁNÍ TECHNOLOGIE PÁSKEM FeZn 30/4mm PEVNĚ NA POVRCHU V PODPĚRÁCH PV42, PO STĚNÁCH VE VÝŠI 0,5m NAD PODLAHOU
- K ZEMNÍCÍ SOUSTAVĚ PŘIPOJIT: DVEŘE TRAFOKOBEK, POMOCNÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE, KABELOVÉ LÁVKY, ZAŘÍZENÍ VZT, UZEL A KOSTRU TRANSFORMÁTORU, SKŘÍŇ ROZVADĚČE VN, NULOVÁ PŘÍPOJNICE A SKŘÍŇ ROZVADĚČE NN, STÍNĚNÍ KABELŮ VN

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz			Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO	
VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.4 TRAFOSTANICE A DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ		FORMÁT:	1 x A4
			MĚŘÍTKO:	1 : 25
NÁZEV VÝKRESU:	POSPOJOVÁNÍ		Č. VÝKRESU:	07