



SIGNALIZACE

H931IF	VNITŘNÍ PORUCHA USMĚRŇOVAČE + SNÍŽENÉ NAPĚTÍ 24VDC
H590F	ZEMNÍ SPOJENÍ V SÍTI 24VDC

Rozvodná soustava NN: 1 NPE 50Hz, 230V, TN−S
Rozvodná soustava MN: 2 DC 24V, IT(d.c.)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000−4−41 ed.2)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování
automatické odpojení od zdroje

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz			Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO	
VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.4 TRAFOSTANICE A DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ		FORMÁT:	2 x A4
			MĚŘÍTKO:	--
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVADĚČ ANU 24 VDC		Č. VÝKRESU:	10