Rozvaděč RK - nový rozvaděč kotelny v sauně

3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3



Pozn.:
Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Všechny prvky v rozvaděči budou mít vypínací schopnost Icn = 10 kA.
Rozvaděč bude plastový v provedení na omítku, průhledná dvířka, velikost 32 modulů.
Elektroměr bude trojfázový, min. 40A, jednosazbový, cejchovaný, provedení na DIN lištu, impulsní výstup.

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
Ing. Štěpán Brus	Ing. Tomáš Novotný	Ing. Ondřej Heller	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED
OBJEKT:	D 1.3 PŘEDÁVACÍ STANICE D 1.3.2 ELEKTROINSTALACE OPS
FORMÁT:	2x A4
MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU:	SAUNA - ROZVADĚČ RK
Č. VÝKRESU:	D 1.3.2.3