

POVELY

f299P1	0% Pn
f299P2	50% Pn
f299P3	70% Pn
f299P4	100% Pn

SIGNALIZACE

H791IFn	řídicí systém DTRn – porucha (n=1, 2, 3)
H791IF	řídicí systém DTR – porucha
H8311L	ztráta ovládacího napětí 1.11 – řízení P
H851T	vypnutí jističe měření napětí (MTN)
H931IF	porucha usměrňovače, pokles ovládacího napětí
H299P1	0% Pn
H299P2	50% Pn
H299P3	70% Pn
H299P4	100% Pn

ZAŘÍZENÍ PRO DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
KGJ 200kW
FVE 33+23,5 kWP

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

Puttner, s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR: Služby Boskovice s.r.o.

STAVBA: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ BOSKOVICE, STŘED

OBJEKT: D 1.4 TRAFOSTANICE A DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ

FORMÁT: 2x A4

MĚŘÍTKO: --

NÁZEV VÝKRESU: PŘENOS DAT DISPEČERSKÉHO ŘÍZENÍ

Č. VÝKRESU: 12