

Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
Ing. Štěpán Brus	Ing. Tomáš Novotný	Ing. Ondřej Heller	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR: Služby Boskovice, s.r.o.

STAVBA: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED

OBJEKT: D 1.3 PŘEDÁVACÍ STANICE
D 1.3.2 ELEKTROINSTALACE OPS

FORMÁT: 6x A4
MĚŘÍTKO: 1:100

NÁZEV VÝKRESU: ZŠ 9. KVĚTNA - PŮDORYS 1.PP

Č. VÝKRESU: D 1.3.2.5